



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ida Haraldstad, 38 17 62 81

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Uttalelse - detaljplan for miljø og landskap - Bykle - Tveiteråni kraftverk

Viser til henvendelse mottatt 08.09.26 om høring av detaljplan for miljø og landskap for Tveiteråni kraftverk.

NVE har mottatt detaljplan for miljø og landskap fra Småkraftkonsult for Tveiteråni kraftverk i Bykle kommune. Planen beskriver hvordan byggingen av det konsesjonsgitte anlegget er planlagt gjennomført. Det er gått mer enn ett år siden konsesjonen for Tveiteråni kraftverk ble gitt og NVE har sendt detaljplan for miljø og landskap på begrenset høring for å fange opp eventuelle endringer i kunnskapsgrunnlaget.

Høringspartene er også bedt om å uttale seg til relevante temaer og melde om behov for tillatelser eller dispensasjoner innenfor deres forvaltningsområder. Videre ønsker de tilbakemelding på relevante temaer og behov for tillatelser og dispensasjoner.

Villrein

Som det fremgår av detaljplanen, ligger tiltaket innenfor biologisk leveområde for villrein i Setesdal Austhei villreinområde. I detaljplanen vises det til at NVE har vurdert tiltakets påvirkning på villreinen i forbindelse med konsesjonssøknaden, og konkludert med at villreinen ikke blir vesentlig negativt påvirket.

Vi vil bemerke at siden konsesjonen ble gitt i 2016 har det tilkommet en omfattende mengde ny kunnskap om villreinen i Setesdalsområdet og nye nasjonale føringer for forvaltning av villrein, herunder klassifiseringen etter kvalitetsnorm for villrein i 2022, samt stortingsmelding for villrein (Meld. St. 18 (2023– 2024)) hvor regjeringen blant annet har tidfesta mål for å bedre tilstanden i våre villreinområder. Det er også et pågående arbeid med tiltaksplan for Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder som forventes vedtatt i løpet av høsten.

Vi mener detaljplanen i større grad bør redegjøre for, og vurdere hensynet til villrein. Herunder bør det vurderes behov tilpasninger i anleggsarbeidet for å hensynta villrein, og tiltak for å minimere arealbeslag i villreinens leveområde.



Som en generell regel for tiltak innenfor leveområdet for villrein mener vi tiltakshaver må unngå å beslaglegge mer areal enn strengt nødvendig, og områder der det ikke er planlagt videre bruk i driftsfasen, tilbakeføres når anleggsperioden er avsluttet. Detaljplan legger frem regler for håndtering av vekstmasser og sluttarrondering for hele området. Det fremgår under «Beskrivelse av anlegget» at anleggsvei arronderes tilbake til opprinnelig terreng etter endt utbygging, samt at områder for midlertidig deponi og riggområder tilbakeføres etter anleggsgjennomføringen. Dette er positivt, men kan med fordel løftes under avbøtende tiltak for å tydeliggjøre intensjonen.

Vi vil understreke betydningen av en god dialog mellom konsesjonær og villreinforvaltningen i saker som kan berøre villreininteresser. Vi ber derfor NVE sette som vilkår at konsesjonæren etablerer dialog med Villreinnemnda for nærmere avklaringer og avtale nødvendige hensyn og tiltak for å ivareta villrein.

Samlet sett vurderer vi på denne bakgrunn potensiell konflikt med villrein som liten.

Vassdrag og kantvegetasjon

Det er positivt at det legges vekt på mellomlagring av grøftemasser hvor det arbeides i og i nærheten av elvas kantsone. Vi minner om at dersom det må fjernes kantvegetasjon ved etablering av rørgate vil dette kunne kreve dispensasjon fra vannressurslovens § 11. Videre bør følgende tas inn i detaljplanen:

Dersom det må fjernes kantvegetasjon langs vassdraget for tiltak utover byggverk som står i nødvendig sammenheng med vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget, må det innhentes dispensasjon fra vannressursloven § 11 fra Statsforvalteren.

Detaljplanen beskriver tiltak for å hindre at overflatevann, myr og kryssende bekker ikke dreneres i rørgata. Vi minner om at tiltak i vassdrag er søknadspliktig etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Tiltaket faller innenfor fylkeskommunens myndighetsområde og søknad rettes dermed til Agder fylkeskommune.

Med hilsen

Anne Fløgstad Smeland (e.f.)
seksjonsleder
Seksjon natur

Ida Haraldstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

AGDER FYLKESKOMMUNE
BYKLE KOMMUNE
SMÅKRAFT AS

Postboks 788 Stoa
Sarvsvegen 14
Postboks 2389, Solheimsviken

4809 ARENDAL
4754 BYKLE
5824 BERGEN



Villreinnemnda for Setesdalsområdet

Sandsvegen 122

4230 SAND