

NVE

Innsendt dato: 04.01.2023

Referansenummer: DNMSKV

Meldingsskjema for vurdering av konsesjonsplikt

Personopplysninger	
Fornavn	STEINAR
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	HOLSVIK
E-postadresse	steinarholsvik@gmail.com
Mobilnr.	91332089
	Ikke angitt

9 kontrollspørsmål	
1. Ligger tiltaket i verna vassdrag?	Nei
2. Planlegges tiltaket med reguleringsmagasin?	Nei
3. Kan tiltaket påvirke vannstanden i innsjø/tjern oppstrøms inntak?	Nei
4. Planlegges vannuttak uten slipp av minstevannføring tilsvarende minimum alminnelig lavvannføring?	Nei
5. Er det registrert naturtyper med tilknytning til vassdraget som blir berørt?	Nei
6. Er det registret rødlistearter med tilknytning til vassdraget som blir berørt?	Nei
7. Berører prosjektet anadrom strekning i nasjonale laksevassdrag?	Nei
8. Planlegges kraftverk med installert effekt over 1 MW?	Nei
9. Berører tiltaket andre allmenne interesser i vesentlig grad?	Nei

Rettighetshavere	
Grunneiernavn	Steinar Holsvik
Gårdsnr	118
Bruksnr	2
Fylke	Møre og Romsdal
Kommune	Vanylven
Berørte grunneiere	

Tiltakets navn og formål	
Navn på tiltaket	Hånes Energi
Vassdragsnavn	Hånes
Vassdragsnummer	093.41Z
Velg antall dammer	0
Velg antall trykkrør (trykkrør er kun vannveier for kraftverk)	1
Velg type tiltak	Kraftverk

Informasjon om kraftverket	
Installert effekt, største tillatte installasjon	0,01
Utbygningspris	2 000
Årlig middelproduksjon	0,12

Vedlegg til melding om kraftverk	
Melding (.odt .doc .docx eller .pdf)	melding-om-kraftverk_HAN ES.docx
Elektronisk kart (.shp)	Ikke angitt
Hydrologiskjema (.odt .doc .docx eller .pdf)	skjema_hydrologi_HANES.docx
Annet (.odt .doc .docx eller .pdf)	Ikke angitt

Tekniske data - vannvei	
Type vannvei	Trykkrør
Rørfundament	Grøft i løsmasser
Matrialtype	Polyetylen
Maksimal trykk-høyde (meter vannsøyle)	130
Lengde trykkrør (m)	460
Minimum diameter (m)	0,2
Maksimal diameter (m)	0,25
De innlagte verdier krever vurdering av konsekvensklasse for trykkrør.	Ja
Bruddvannføring totalt rørbrudd (m ³ /s)	0,2
Kastevidde totalt rørbrudd (m)	1
Kastevidde mindre sprekk/hull i røret (m)	65

Konsekvensklasse vannvei - egenvurdering	
Fare for at boliger/oppholdssteder berøres?	Nei
Fare for skade på infrastruktur?	Nei
Fare for skade på fremmed eiendom eller miljø?	Nei
Eiers forslag til konsekvensklasse	Klasse 0
Skriv en oppsummerende vurdering av bruddkonsekvenser	Om brudd skulle oppstå blir dette i et elveleie langt vekk fra infrastruktur. Elev leie har høye kanter og en eventuelt lekkasje vil følge den eksisterende elv.

Tilleggsinformasjon	
Tilleggsopplysninger	I vedlegg ligger link til digitalt kart, NVE sitt tema kart. Der er verdier som nevnt i søknad ført på.