

STATKRAFT ENERGI AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 28.11.2023

Vår ref.: 202211253-37 Oppgis ved henvendelse

Saksbehandlere: Annie Ås Hovind, Håkon Berg
Sundet, Stian Holte

Deres ref.:

NVE ber om tilleggsutredninger knyttet til konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Mauranger 2 og vilkårsrevisjon for Maurangervassdragene

Innledning

Vi viser til en vel gjennomført befaring med høringspartene 19.-20.09.2023 i forbindelse med henholdsvis pågående vilkårsrevisjon for Maurangervassdragene og behandling av konsesjonssøknad for Mauranger 2.

Flere av høringspartene har påpekt skriftlig i sine uttalelser, og muntlig under befaring, at enkelte fagtemaer i konsekvensutredningen av Mauranger 2 er for dårlig opplyst. NVE ser også, etter en grundig gjennomgang av konsekvensutredningen og egne flyfotoanalyser av berørte områder, at kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt for fagtemaene naturmangfold på land og i sjø. Virkningene av tiltak etter energiloven, slik som ny luftledning i Blådalen og jordkabel i Austrepollen, er heller ikke tilstrekkelig beskrevet. I tillegg har vi behov for ytterligere kunnskap for å vurdere eventuell minstevannføring i Øyreselva og Austrepolluelva som del av vilkårsrevisjonen.

NVE ber derfor Statkraft om tilleggsopplysninger og ytterligere utredning, jamfør KU-forskriften § 8, vannressursloven § 23 og forvaltningsloven § 17.

Tilleggsopplysninger for Mauranger 2

Naturmangfold på land

Naturmangfold på land skal kartlegges til fots i alle områder som utsettes for permanente eller midlertidige arealendringer. Dette inkluderer områder som påvirkes av endringer i vannføring/vannstand, samt områder i tilknytning til tidligere rigg- og deponiområder/massetak.



Berørte arealer skal kartlegges for naturtyper etter gjeldende utgave av Miljødirektoratets instruks for NiN og for rødlistearter etter gjeldende rødliste (2021). Det skal avgrenses økologiske funksjonsområder for arter av nasjonal forvaltningsinteresse, samt for andre artsforekomster som kan være av betydning for vurderingen. Undersøkelsen skal utføres i vekstsesongen av person(er) med relevant og tilstrekkelig kompetanse.

Basert på det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget for fagtemaet, må det gjøres en ny inndeling i delområder og vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens, dette i tråd med veileder M-1941. Påvirkning og konsekvens for fugl som følge av anleggsaktivitet skal også vurderes. Mulige tiltak for å unngå, begrense, restaurere og kompensere skadevirkninger skal beskrives trinnvis i henhold til tiltakshierarkiet, som angitt i veileder M-1941.

Naturmangfold i sjø

Mauranger 2 vil medføre endringer i sesong for tilførsel av ferskvann til fjorden, der mer ferskvann vil bli tilført i vinterhalvåret, og mindre ferskvann i sommerhalvåret. Vi etterspør en nærmere vurdering av betydningen endret ferskvannstilførsel gjennom året for livet i havet, og særlig med tanke på det påviste gyteområdet for torsk i Austrepollen.

Tiltak etter energiloven

- Det må lages et godt og pedagogisk oversiktskart over tiltak som faller inn under energiloven. Det må være tydelig hvor ny kraftledning og jordkabel er planlagt i landskapet fra start- til sluttunkt. Dette gjelder også for dagens luftledning som rives. Delområder må være gjennomsliktig, slik at man kan se topografien i det underliggende kartet.
- Eksisterende konsesjoner som berøres må oppgis (i tabell).
- Nøkkeldata for omsøkte lednings- og kabeltiltak må oppgis (i tabell).
- Dersom tiltakene krever hogst eller annen fjerning av vegetasjon må konsekvensene utredes og fremstilles visuelt. Det bør også ses på muligheter for å unngå eller begrense naturinngrep i form av hogst og annen fjerning av vegetasjon. Hvis tiltakene ikke krever hogst, må det fremgå av søknaden.
- Luftledningstraseen skal fremstilles visuelt fra flere ulike punkter i landskapet for å vise visuelle virkninger på land. Det må utarbeides skisse for valg av mastetype.

Vi ber om at tilleggsopplysningene knyttet til konsesjonssøknaden for Mauranger 2 sendes oss så fort de foreligger, og senest innen 1. oktober 2024.

Tilleggsopplysninger for vilkårsrevisjonen

Austrepoll- og Øyreselva

NVE ønsker å motta bildedokumentasjon, eventuelt dronofilm, fra anadrom strekning i de to vassdragene på forskjellige vannføringer. Gyte- og oppvekstområder bør vektlegges.



Vi ber om en faglig vurdering av flaskehalser og mulige tiltak som kan bedre situasjonen for de anadrome bestandene. Videre ber vi om en nærmere vurdering av ulike forslag og størrelser på vannslipp med særlig vekt på tilrettelegging av gode leveområder for laks og sjørret. Vurderingene skal utføres av fiskefaglig ekspertise. En kost-nytte-vurdering skal inn i dette.

Statkraft må gjør en vurdering av de nye kravene for minstevannføringer som har kommet inn i høringen. I dette må mulige slippunkter for minstevannføring og hvilken påvirkning dette vil ha for kraftproduksjonen beskrives.

Vi ber om at tilleggsopplysningene som kreves for vilkårsrevisjonen sendes oss så fort de foreligger, og senest innen 1. februar 2024.

Kommentarer på høringsuttalelser

NVE ber Statkraft om å gå igjennom og kommentere alle høringsuttalelsene, samt tilleggsuttalelsene som har kommet inn etter befarig, innen 1. februar 2024.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Godkjent av Carsten Stig Jensen
Seksjonssjef

Rune Flatby
Spesialrådgiver

Mottakerliste:

STATKRAFT ENERGI AS

Kopimottakerliste: