

Dykkar sak: 202007307

Vår sak: 26/7073

Fråsegn – mellombels avvik frå manøvreringsreglement – Piksvatnet – Voss

Vi har fått søknad på førehandshøyring frå Eviny om mellombels å kunne tappe Piksvatnet inntil 3,0 meter under lågaste regulerte vasstand (LRV). Vi kjem berre med ei forenkla fråsegn.

Føremålet er å kunne montere nytt nødvendig måleutstyr på kraftverksanlegget. Tiltaket har dermed stor samfunnsverdi.

Ut frå det som kjem fram av søknaden reknar vi ikkje med at avviket vil få nemneverdige konsekvensar for fisk eller anna biologisk mangfald.

Statsforvaltaren har, ut frå dette, ikkje merknader til søknaden.

Med venleg helsing

Eyvin Sølsnæs
seniorrådgjevar



Statsforvaltaren i Vestland

Telefon: 57 64 31 35

E-post: eyvin.solsnes@statsforvalteren.no

Web: www.statsforvaltaren.no/vl