

	Kvikkleirekartlegging i Trondheim Innmelding til NVE	
Oppdrag	415024 Spongdal skole	
Sone nr	429	
Sone-navn	Spongdal	
Delsone		
Ny(e) sone(r)		
Utredningsnivå	Byggeplan/byggesak Det planlegges ny skole på spongdal og i den forbindelse er det utført grunnundersøkelser, gjort en vurdering av bæreevnen, setninger og stabilitet av byggegroppen.	
Retningslinje for utredningen	NVEs retningslinje 2-2011	
Utførende	Multiconsult Region Midt Kontaktperson:	
3. partskontroll		
Hva er gjort	Det er utført grunnundersøkelser i området og gjort en vurdering av områdestabiliteten	
Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen	Gravearbeider har god klaring fra kvikkleiresonen som ligger 10 m under terreng.	
Revisjon av eksisterende kvikkleiresone	Ny grense for kvikkleiresone	Ja?
	Endret faregrad	Nei?
	Hvis ja: Ny faregrad	
Kvikkleirekartet viser (sett kryss evt. begge)	Kvikkleire	X
	Sprøbruddmateriale	X
Referanser[1].	415024-RIG-RAP-001_REV00_Grunnundersøkelser Spongdal skole 415024-RIG-NOT-001	
Vedlegg		

[1] Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.