

**From:** Øystein Nøtsund  
**Sent:** tirsdag 25. februar 2020 09.19  
**To:** Jan Arthur Sørensen  
**Subject:** 200701245-37 - Søknad om fornyet konsesjon Kjosfoss kraftverk og reguleringer i Flåmsvassdraget - intern høring

Hei!

Damtilsynet har ikkje mykje å melde i denne saka.

Det er gjort ei ny vurdering av konsekvensklassen til dammane i Seltuftvatnet og Klevevatnet, og det er gjort vedtak om konsekvensklasse 0 for begge dammane, jf. dok. 201912756-4. Dette medfører at damsikkerhetsforskrifta ikkje stiller tekniske krav til konstruksjonane.

Dam Reinungavatn står framleis i konsekvensklasse 2. Det er godkjendt nye flaumberekningar for dammen, og det er sett i gang ein prosess med revurdering.

Helsing

**Øystein Nøtsund**  
senioringeniør

Tilsyns- og beredskapsavdelinga  
Seksjon for damsikkerheit

Telefon 22 95 95 26 og 952 90 112  
E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) eller direkte: [oyne@nve.no](mailto:oyne@nve.no)  
Web: [www.nve.no](http://www.nve.no)

NVE ivaretek dine personopplysningar i samsvar med personvernregelverket. Sjå korleis [her](#).