

Fra: "Børresen, Trond Erik" <TrondErik.Borresen@lyse.no>
Sendt: onsdag 24. juni 2026 10:25:29
Til: "Røldal Grunneigarlag" <roldalgrunneigarlag@gmail.com>
Kopi: "Jakob Fjellanger" <jfj@nve.no>; "Honningsvåg, Bjørn Aase" <BjornAase.Honningsvag@lyse.no>; "Otterdal, Bjørn Roger" <BjornRoger.Otterdal@lyse.no>; "Agnes Oppistov Lykkebø" <Agnes.Oppistov.Lykkebo@hydro.com>
Emne: SV: Høyring av endra søknad for nye kraftverk i Røldal-Suldalsvassdraget. NVEs referanse: 202320330-219

Viser til henvendelse fra Røldal grunneierlag i e-post datert 19. juni 2026. Vi mener at tidligere søknad, med justeringer og tilleggsutredninger, samlet sett gir et godt og dekkende kunnskapsgrunnlag knyttet til de omsøkte endringene. Nedenfor følger likevel noen supplerende kommentarer til de konkrete spørsmålene.

- Korleis er anlegget tenkt manøvrert, og kva vil det medføra av nivåendring pr. døgn i Røldalsvatnet og i Votnamagasinet?

Norconsult sin tilleggsvurdering for miljø og samfunn knyttet til justert utbyggingsløsning (vedlegg 2 i justert søknad) viser hvordan anlegget er tenkt manøvrert og hvordan dette påvirker Votna og Røldalsvatn. Viser også til vurderinger i opprinnelig søknad vedlegg 4.1 Fagrapport hydrologi som ligger på [saken](#). For Votna reduseres samlet maksimal pumpekapasitet fra 79 til 59 m³/s, mens samlet produksjonskapasitet ut av Votna økes fra 80 m³/s til 86 m³/s. For Røldalsvatn øker maksimal pumpekapasitet fra Røldalsvatn til Votna fra 46 m³/s til 59 m³/s, vannstandsendingene vil teoretisk kunne endres tilsvarende. Dagens Suldal 1 har til sammenligning en slukeevne på 70 m³/s.

- Vinterstid vil tilførsel av store mengder vatn frå Votna og Valdalen til Røldalsvatnet gi auka risiko for frostrøyk.

Norconsult har vurdert dette i sin tilleggsvurdering miljø og samfunn: *«En større slukeevne i Røldal 2 kraftverk vil sannsynligvis føre til et større isfritt parti i østlige delen av Røldalsvatn slik at arealet som det blir dannet frostrøyk over blir større. Dette oppveies imidlertid av den positive effekten av at avløpet nå er flyttet og legges dypere enn i opprinnelig omsøkt løsning. Det forventes derfor samlet sett små endringer for dannelse av frostrøyk sammenlignet med opprinnelig omsøkt løsning.»*

- Vil det bli lagt opp til stopp av kraftproduksjonen når det oppstår frostrøyk?

Det er per i dag ikke lagt opp til driftsstans når det oppstår frostrøyk.

- Kva nivå og nivåvariasjon vil det bli lagt opp til for manøvrering av Røldalsvatnet i sommarperioden 15. mai - 1. september?

Ingen endring her i forhold til det som tidligere er omsøkt, dvs. at dagens manøvreringsreglement foreslås videreført.

- Vi har tidlegare sendt fråsegn til vilkårsrevisjonen (sak 201913014) for Valdalen med omsyn til strengare manøvreringsreglement.

(reglement for fylling og tapping og restriksjon om å ikkje sleppa inn vatn frå tunnellsystemet ved islagd magasin)

- Vil pumpekraftverket Røldal 2 medføra at det blir aktuelt med endra manøvrering av Valdalsmagasinet?

Viser til Norconsult sin tilleggsvurdering for miljø og samfunn der konsekvenser for Valldalsmagasinet er vurdert. Både opprinnelig og justert utbyggingsløsning forutsetter at Valldalsmagasinet blir regulert i tråd med gjeldende manøvreringsreglement.

Med vennlig hilsen

Trond Erik Børresen

Fagansvarlig vassdrag og miljø

Lyse Kraft DA

934 88 740 | tronderik.borresen@lyse.no

lyse.no | lysekonsern.no

-

Lyse

Fra: Røldal Grunneigarlag <roldalgrunneigarlag@gmail.com>

Sendt: fredag 19. juni 2026 15:39

Til: nve@nve.no; Jakob Fjellanger <jfi@nve.no>; Honningsvåg, Bjørn Aase

<BjornAase.Honningsvag@lyse.no>

Kopi: Alf Medhus <a-medhus@online.no>; Bjarne Tokheim (Valdalen) <bjarneto@online.no>; Helleik N.

Rabbe(Rabbe Fjellgard) <hrabbe@gmail.com>; Nils Magnus Berge <nils.magnus.berge@gmail.com>;

Olav Hagen <hagen.olav@hotmail.com>; Olav S. Rabbe (Kjømberget) <olav.rabbe@saudanett.org>

Emne: Høyring av endra søknad for nye kraftverk i Røldal-Suldalsvassdraget. NVEs referanse: 202320330-219

You don't often get email from roldalgrunneigarlag@gmail.com. [Learn why this is important](#)

Hei, vi viser til Dykkar informasjon om endring i omsøkt prosjekt for nye kraftverk, og etterspør hermed meir informasjon.

Dette for å kunna gi fråsegn til søknadsendinga.

- Korleis er anlegget tenkt manøvrert, og kva vil det medføra av nivåendring pr. døgn i Røldalsvatnet og i Votnamagasinet?

- Vinterstid vil tilførsel av store mengder vatn frå Votna og Valdalen til Røldalsvatnet gi auka risiko for frostrøyk.

- Vil det bli lagt opp til stopp av kraftproduksjonen når det oppstår frostrøyk?

- Kva nivå og nivåvariasjon vil det bli lagt opp til for manøvrering av Røldalsvatnet i sommarperioden 15. mai - 1. september?

- Vi har tidlegare sendt fråsegn til vilkårsrevisjonen (sak 201913014) for Valdalen med omsyn til strengare manøvreringsreglement.

(reglement for fylling og tapping og restriksjon om å ikkje sleppa inn vatn frå tunnellsystemet ved islagd magasin)

- Vil pumpekraftverket Røldal 2 medføra at det blir aktuelt med endra manøvrering av Valdalsmagasinet?

Med helsing for Røldal grunneigarlag

Olav S. Rabbe