

Statskog Glomma AS

7800 NAMSOS

Vår dato: 08.08.2022

Vår ref.: 201208035-59 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: 21/7225-1

Saksbehandler: Stein W. Johansen

NVE gir utsatt byggefrist for Skittresken kraftverk i Hattfjelldal kommune, Nordland

Vi viser til søknad fra Statskog Glomma AS datert 24.09.2021 om utsatt byggefrist for Skittresken kraftverk i Hattfjelldal kommune.

Bakgrunn

NVE ga konsesjon til Skittresken kraftverk i vedtak den 20.12.2016. Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og vassdragsreguleringsloven § 15 at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen med inntil fem nye år.

Søknad

NVE har mottatt følgende søknad fra Statskog Glomma AS:

«Søknad om forlengelse av konsesjon – Skittresken kraftverk i Hattfjelldal kommune i Nordland

Det ble gitt konsesjon for Skittresken kraftverk den 20.12.2016. Konsesjon ble gitt til Statskog Energi AS. Dette selskapet er fusjonert inn i Statskog Glomma AS.

Prosjektet er så langt ikke bygd, men blir sett i sammenheng med etablering av ny nettkapasitet knyttet til utbygging av prosjektet Krutåga.

Vi ber om at søknaden om forlengelse av konsesjon blir behandlet og at vi får en skriftlig tilbakemelding.»

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt NVE innen den opprinnelige fristens utløp.

Høring

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Hattfjelldal kommune, Nordland fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland for uttale. Høringsuttalelsen har ikke vært forelagt søkeren for kommentarer. NVE har mottatt følgende merknader til søknaden om forlenget byggefrist:



Statsforvalteren i Nordland uttaler i e-post av 15.06.2022:

«Statsforvalteren i Nordland viser til brev av 23.05.2022 fra NVE vedlagt søknad om utsatt byggefrist for Skittresken kraftverk i Hattfjelldal kommune. Vi viser også til konsesjon av 20.12.2016 for bygging av kraftverket og NVEs notat med oppsummering av bakgrunnen for vedtaket.

Vi kan ikke se at det foreligger nye opplysninger som tilsier at byggefristen for kraftverket ikke kan forlenges med fem år. Vi tar derfor søknaden til etterretning.»

NVEs vurdering

En søknad om utsatt byggefrist innebærer ikke at det blir gjort en ny samlet vurdering av fordeler og ulemper ved tiltaket, slik det ble gjort i behandlingen av den opprinnelige konsesjonssøknaden. I saksbehandlingen skal NVE bare vurdere om det har oppstått nye eller endrede forhold siden konsesjonstidspunktet. Dersom det kommer frem ny vesentlig informasjon, kan NVE avslå en søknad om forlenget byggefrist. Et sentralt moment i vurderingen vil være om det kan settes nye vilkår som kan avbøte ulempene. Etablert forvaltningspraksis, understøttet av forarbeidene til vannressursloven og den reviderte vassdragsreguleringsloven, tilsier likevel at det har vært forutsatt at det skal praktiseres lempelighet ved fristforlengelser.

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Hattfjelldal kommune, Nordland fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland for uttale. Statsforvalteren i Nordland hadde ingen merknader til søknaden, og de kjente heller ikke til nye forhold av betydning, eller nye parter som kan bli berørt av utbyggingen. NVE har også foretatt søk i Naturbase og Artskart. Vi kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.

I søknaden opplyses om at prosjektet Skittresken kraftverk må sees på i sammenheng med etablering av ny nettkapasitet knyttet til utbygging av prosjektet Krutåga. I bakgrunn for vedtak for konsesjonen gitt 20.12.2016 står det følgende: «En 4,6 km lang 22 kV jordkabel vil følge skogsveien fra kraftstasjonen ved Skittresken til Bakketun hvor den skal tilknyttes en produksjonsradial fra småkraftverkene Bessedørelva (4,0 MW) og Steikvasselva (5,0 MW) ved Nordvatnet (Røssvatn-magasinet) til en ny transformatorstasjon ved Varntresk.» NVE erfarer at konsesjonene for Bessedøra kraftverk og Stekvasselv småkraftverk, som begge ble gitt i 2010, utgikk/bortfalt 06.05.2020 siden utsatt byggefrist ikke ble overholdt. Den opprinnelig planlagte produksjonsradialen og nettilknytning for Skittresken kraftverk synes dermed å måtte erstattes av en annen løsning.

NVE har ikke gjort en egen vurdering av kapasiteten i nettet i forbindelse med byggefristsøknaden. Vi minner om at tiltakshaver selv er ansvarlig for at avtale om nettilknytning er på plass før byggestart. NVE vil ikke behandle detaljplaner før tiltakshaver har dokumentert at det er tilgjengelig kapasitet og at kostnadsfordelingen er avklart. Slik dokumentasjon må foreligge samtidig med innsending av detaljplaner for godkjenning, jamfør konsesjonsvilkårenes post 4.



NVEs vedtak

NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Skittresken kraftverk bør avslås. I medhold av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, forlenges byggefristen med inntil fem år, til 20.12.2026.

Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen av 20.12.2016.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

Statskog Glomma AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I NORDLAND
Nordland fylkeskommune
HATTFJELLDAL KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.</p>

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.