



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon

Leif Inge Paulsen, +47 74 16 80 93

Kjeråa kraftverk i Namsskogan - uttalelse til søknad om endret slukeevne

Vi viser til deres brev av 5.2.2026.

Saksopplysninger

NVE har mottatt søknad fra Kjeråa kraftverk AS om tillatelse etter vassressursloven til å utnytte en større del av vassføringa i elva Kjeråa i Namsskogan kommune til kraftproduksjon. Det søkes om tillatelse til å installere generator med større effekt. Endringen innebærer redusert minste driftsvassføring fra 0,225 m³/s til 0,1 m³/s og økt største driftsvassføring fra 1,5 m³/s til 1,65 m³/s. Tiltaket er ventet å øke årlig produksjon med om lag 0.8 GWh. Det opplyses at utvidelsen kan utføres uten behov for nye natur/terrenginngrep, bortfall av inngrepsfrie områder eller forstyrrelser i anleggsfasen. Økt vassuttak forventes å medføre økt årlig kraftproduksjon fra 9,6 til 10,4 GWh, tilsvarende forbruket til ca. 40 husstander. Det forventes 33 flere dager med kun minstevassføring nedenfor inntaket til kraftverket.

Statsforvalterens vurdering

Vi ser det som samfunnsnyttig om kraftproduksjon i eksisterende vannkraftanlegg kan økes uten at miljømålet for vannforekomster svekkes, jf. § 4 i vannforskriften og Vannforvaltningsplan for Trøndelag.

Vassføringa på en strekning av Kjeråa; vannforekomsten *139-207-R Kjeråa øvre del*, er i dag påvirket av vannuttak til Kjeråa kraftverk. Vannforekomsten er i Vann-nett ikke vurdert som sterkt modifisert med reduserte miljømål (SMVF, med miljømål godt økologisk potensiale). Miljømålet er dermed god økologisk tilstand. Ut fra Vann-nett er økologisk tilstand vurdert som moderat i dag, men det foreligger ikke vannmiljøundersøkelser som viser dette. Vannmiljøtilstanden er nok vurdert som moderat fordi man vet det er fraført vann uten at det foreligger i overvåkingsdata. I konsesjonen er det satt vilkår om minstevassføring, henholdsvis 150 m³ om sommer og 40 m³ om vinter, og trolig er dette tilstrekkelig for å oppnå god økologisk tilstand.



Søknaden om å utnytte en større del av vassføringa i Kjeråa til kraftproduksjon innebærer ikke at minstevassføringen reduseres, men en evt. tillatelse forventes å medføre 33 flere dager med kun minstevassføring i 139-207-R Kjeråa øvre del.

I vann-nett er det antatt at tilstanden er moderat mht. fisk pga. fraført vann til produksjon av vannkraft. Konsesjonen har vilkår om mistevannsføring. Det er ønskelig med kunnskap om faktisk vannmiljøtilstand på fraført strekning i Kjeråa.

Statsforvalteren mener at vannmiljøtilstanden i 139-207-R Kjeråa øvre del må avklares og Vann-nett oppdateres før man kan ta stilling til søknaden. Dersom det kan dokumenteres at økologisk vannmiljøtilstand i framført strekning er god, har vi ikke merknader til søknaden.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)
underdirektør
Klima- og miljøavdelingen

Leif Inge Paulsen
senioringeniør
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Namsskogan kommune
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

R. C. Hansens vei 2
Fylkets hus Postboks 2560

7890 NAMSSKOGAN
7735 STEINKJER