

# Anleggskonsesjon

**Meddelt:**

**TENSIO TS AS**

**Organisasjonsnummer: 978 631 029**

---

Dato: 22.12.2023

Varighet: 26.08.2046

Ref.: 202014582-119

---

Kommune: Åfjord

Fylke: Trøndelag

---

**I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 3-1 gir Olje- og energidepartementet under henvisning til søknad av 23. desember 2021 ny anleggskonsesjon til Tensio AS**

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg ved **Straum transformatorstasjon i Åfjord kommune:**

- Innendørs gassisolert koblingsanlegg med øvre spenningsnivå 132 kV
- Bygg for nytt koblingsanlegg med grunnflate ca. 135 m<sup>2</sup> og største høyde seks meter
- Utvidet stasjonsareal med ca. 1 300 m<sup>2</sup>

Anlegget skal bygges som vist i kart merket «Situasjonsplan Straum» av 12. oktober 2021.

Anleggskonsesjonen gir rett til å fortsatt drive følgende elektriske anlegg:

**1. Straum transformatorstasjon i Åfjord kommune:**

- Transformatorer med øvre spenningsnivå 132 kV
- Utendørs koblingsanlegg med spenningsnivå 132 kV
- Nødvendig høyspenningsanlegg og kontrollanlegg
- Samlet stasjonsareal på 4 300 m<sup>2</sup> som angitt på kart
- Et kontrollhus med grunnflate på ca. 92,2 m<sup>2</sup>

Pkt. 7 i anleggskonsesjon meddelt Tensio TS AS den 25. august 2021, NVE ref. 202102676-3 bortfaller samtidig.

## **Vilkår**

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

### **1. Varighet**

Konsesjonen gjelder inntil 26.8.2046.

### **2. Fornyelse**

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest ett år før konsesjonen utløper.

Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

### **3. Drift**

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE.

Godkjenning kan gis etter søknad.

### **4. Nedleggelse**

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

### **5. Endring av konsesjon**

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

### **6. Tilbakekall av konsesjon**

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

### **7. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår**

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*