

ST1 NORGE AS
Postboks 1154 Sentrum
0107 OSLO

Vår dato: 22.07.2024

Vår ref.: 202410625-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir konsesjon til elbilladeanlegg ved Shell Råbekken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt St1 Norge AS konsesjon til å bygge og drive en nettstasjon med transformator ved Shell Råbekken i Fredrikstad, for å forsyne et planlagt ladeanlegg for elbiler. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202410625-6. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/20385/A

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt St1 Norge til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.


Søknaden

Omsøkt løsning

St1 Norge søkte den 7. juni 2024 om anleggskonsesjon for etablering og drift av en nettstasjon ved Shell Råbekken i Fredrikstad kommune. Nettstasjonen skal inneholde en transformator med omsetning 18(22)/0,48 kV og ytelse 1,6 MVA. Formålet er å forsyne et planlagt ladeanlegg for elektriske kjøretøy.

St1 Norge søker om å bygge og drive sin egen transformator fordi områdekonsesjonær Norgesnett AS ikke leverer 480 V som St1 Norge behøver til sine ladeanlegg. Med egen transformator som omsetter til 480 V, mener St1 Norge at de oppnår reduserte tap, mindre arealbruk og lavere utbyggingskostnader sammenlignet med en tradisjonell løsning med transformering fra 400 V. Nettstasjonen skal plasseres på et område som brukes til parkering, mellom bensinstasjonen og et gatekjøkken.

Tilknytningspunkt mot områdekonsesjonær Norgesnett vil være på inngående bryter i nettstasjonen.



Kart 1: Omsøkt plassering av nettstasjon

Utførte forarbeider

St1 Norge ha lagt ved avtale med berørt grunneier vedrørende plassering av anlegget.

Områdekonsesjonær Norgesnett AS har bekreftet at de aksepterer den tekniske løsningen og tilknytningspunkt. Norgesnett har også bekreftet at det er kapasitet i overliggende nett.

Fredrikstad kommune, Miljø- og byutviklingsetaten, har ikke merknader til plasseringen av nettstasjonen, og de opplyser at tiltaket kan unntas fra søknadsplikt.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-1, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, at det er enighet mellom St1 Norge, grunneier, og Norgesnett om plassering, teknisk løsning og kapasitet i overliggende nett samt at Fredrikstad kommune har uttalt seg positiv til tiltaket.

Virkninger for allmenne eller private interesser

Nettstasjonen vil plasseres på et område som i dag er parkeringsplass for bensinstasjon og gatekjøkken. NVE vurderer at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene



i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.

Leveringsplikt

Normalt skal områdekonsesjonær levere på lavspent tilkobling til forbrukskundene i sitt område, med mindre det er gode tekniske grunner til det motsatte. NVE mener imidlertid at det i denne saken er akseptabelt at St1 Norge eier de elektriske anleggene selv, og får konsesjon. Samme vurdering er lagt til grunn av NVE i lignende saker tidligere. Dette begrunnes med at 480 V per i dag er et så uvanlig spenningsnivå at det ikke kan forventes at en områdekonsesjonær skal levere dette. Dersom NVE ser at 480 V begynner å bli et vanlig spenningsnivå i det norske nettet, kan vi vurdere det annerledes i fremtidige saker. NVE vurderer derfor at det er hensiktsmessig at St1 Norge selv bygger og driver egen transformering til 480 V.

I henhold til NVEs praksis er de elektriske anleggene på nedsiden av transformatoren å anse som ladeanlegg, som ikke krever konsesjon etter energiloven.

Vedtak

I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE konsesjon til St1 Norge AS for å bygge og drive en transformator med ytelse 1,6 MVA og omsetning 18(22)/,048 kV ved Shell Råbekken i Fredrikstad kommune.

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Jan Are Gildestad
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

**Mottakerliste:**

ST1 NORGE AS

Kopimottakerliste:

FREDRIKSTAD KOMMUNE

NORGESNETT AS

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE

ST1 NORGE AS - Bård Granerud

STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS

Østfold fylkeskommune



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.