



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Dato: 05.03.2026
Vår ref: 26/00363-2
Deres ref: 202404842-15

POST- OG BESØKSADRESSE

Ladebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Uttalelse til høring av søknad om Årliåna kraftverk og søknad om Kleivebekken småkraftverk i Kvinesdal kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 19. januar 2026.

DMF er statens fagorgan og sektormyndighet for mineralressurser og mineralvirksomhet. DMF skal bidra til økt verdiskaping gjennom å legge til rette for en langsiktig ressurstilgang basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg som sektormyndighet et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i saker etter vannressursloven.

Om saken

NVE har sendt konsesjonssøknader for Årliåna kraftverk og Kleivebekken småkraftverk i Kvinesdal kommune ut på høring.

Uttalelse fra DMF

Kleivebekken småkraftverk

Under kapittel 2.2.9 i konsesjonssøknaden for Kleivebekken småkraftverk er det gjort rede for at det er ønskelig å tilpasse overskuddsmassene til terrenget i rørgatetraseen. Det er beregnet at det vil være behov for å deponere mellom 1200–1500 m³ masser. På grunn av lokal tilgang til pukk er det vurdert som lite aktuelt å rigge til eget mobilt pukkverk, men dette skal avklares med entreprenør i anbudsfasen. DMF mener det bør vurderes om overskuddsmasser kan benyttes til opparbeiding av tiltak, fremfor å tilføre nye masser.

Dersom det blir behov for å etablere uttak av masser kan det bli omfattet av mineralloven. Mineralloven gjelder i utgangspunktet ethvert uttak av mineralske forekomster.

For samlet uttak av mineralske ressurser over 500 m³ og inntil 10 000 m³ gjelder meldeplikt, jf. mineralloven § 42. Dette innebærer at tiltakshaver skal sende melding¹ til DMF minst 30 dager før oppstart av drift.

¹ Melding før oppstart av drift (DMF): <https://dirmin.no/melding-oppstart-av-drift>



Samlet uttak på mer enn 10 000 m³ masse krever konsesjon² før drift kan starte, jf. mineralloven § 43. Søknad skal sendes til DMF og blir deretter sendt på høring til aktuelle parter og lokale og regionale myndigheter, før konsesjon eventuelt blir gitt.

For uttak som omfattes av mineralloven, gjelder blant annet at drift skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte, jf. § 41, samt generelle bestemmelser i kapittel 9, herunder sikrings- og opprydningsplikt.

Årliåna kraftverk

Under kapittel 2.2.8 i konsesjonssøknaden for Årliåna kraftverk går det frem at det skal tilstrebes en balansert massehåndtering, og at det ikke vil være behov for etablering av masseuttak. Det forventes at gravearbeider i rørgatetraseen og ved kraftstasjonen vil føre med seg overskuddsmasser, som skal benyttes til å stabilisere terrenget og forme områdene rundt installasjonene. Det er vurdert at det ikke vil være behov for midlertidige eller permanente massedeponier utenfor anleggsområdet. DMF kan ikke se at konsesjonssøknaden inneholder estimer av mengden overskuddsmasser som forventes, eller om massene kan brukes til andre nyttige formål.

DMF har ingen øvrige merknader til konsesjonssøknaden for Årliåna kraftverk.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad
seksjonsleder

Henning Sigstad
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Henning Sigstad

² Driftskonsesjon (DMF): <https://www.dirmin.no/veileder-konsesjon>