

From: Tom Lohne <tom@bekkogstrom.no>
Sent: 1. august 2017 13:39
To: Fjellanger Jakob; NVE
Cc: Andreas Brunner; Børre Sivertsvoll
Subject: SV: Konesjonspliktavurdering - Utvidelse av Sølbergfallet krv. Satt på vent.

Hei igjen !

Ting tar tid i kraftbransjen og veien blir ofte til mens man går.

Vi har i perioden hatt inne en ekstern konsulent på el – mek og vurdert på ny tilstanden på generator og turbin, for å estimere gjenværende levetid. Dette sett i lys av å bygge nytt og den effektøkning man kan få av det.

I tillegg er det gjort intern vurdering av prioritet av investeringer i nye anlegg mot denne som gir liten ny effekt.

Konklusjonen er at stasjonen og el – mek utstyret med litt vedlikehold og forbedringer – høyst sannsynlig vil kunne driftes som i dag i flere år fremover.

Ledelsen har derfor satt prosjektet på vent. **Det betyr at vi stopper planene med ny stasjon inntil videre og at ballen tas opp igjen når den tid kommer. Prosjektet settes på vent.**

Med hilsen

Tom Lohne

Prosjektleder



BEKK OG STRØM AS

Rigetjønneveien 14, 4626 Kristiansand

Mob: +47 91373680

E-mail: tom@bekkogstrom.no

Internet: www.bekkogstrom.no

Fra: Fjellanger Jakob [<mailto:jfj@nve.no>]

Sendt: 3. juli 2017 09:55

Til: Tom Lohne <tom@bekkogstrom.no>

Emne: VS: Konesjonspliktavurdering - Utvidelse av Sølbergfallet krv

Hei

Som nevnt i epost fra januar (se nedenfor) trenger vi noe mer oppdatering før vi sender søknaden på høring. Fint om vi kan motta dette.

Jakob Fjellanger

Senioringeniør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon 22959595 eller direkte 22959213

Epost nve@nve.no eller direkte jfj@nve.no

Web: www.nve.no

Fra: Fjellanger Jakob

Sendt: 4. januar 2017 14:29

Til: 'Tom Lohne' <tom@bekkogstrom.no>

Emne: Konsesjonspliktavurdering - Utvidelse av Sølbergfallet krv

Hei

Jeg må først beklage at det har tatt litt tid å få gitt tilbakemelding på søknaden om konsesjonspliktavurdering for utvidelse av Sølbergfallet kraftverk mottatt 30.11.2016 (brevet synes feilaktig å være datert 28.11.2015).

NVE vil sende søknaden på høring, men først ber vi dere supplere dokumentet ut fra følgende punkter:

1. Dere må nevne hvilke konsesjoner som gjelder for reguleringen av Gangåsvatn.
 - a. Merk her det som vi skrev i e-post av 23.02.2016:
NVE trenger også å vite hvem som er innehaver av reguleringskonsesjonen for Gangåsvatn, og hvordan en ev. overdragelsen av den har skjedd. (Ifølge oversikt fra Departementet for Offentlige Arbeider ble det gitt konsesjon for reguleringen ved kongelig resolusjon av 15.09.1922, med hjemmel i vassdragsloven av 1887 og lov av 19.07.1907. I søknaden om nye Skjenald kraftverk synes oppfatningen å være at man da kun ga manøvreringsreglement, noe som ikke synes å stemme).
2. Dere bør nevne hvorfor påvirkningen på fugl og pattedyr ikke vurderes som ubetydelig (men liten negativ), og det samme for fisk og vassdragsmiljø.
3. Det bør vedlegges en noe mer detaljert kartskisse (større målestokk) som viser det planlagte kraftverket.
4. På kartskissen må også framkomme eventuell ny kraftlinje for kobling til eksisterende kraftnett, samt eventuell transformator og koblingsstasjon.
5. Kartskisser, figurer og foto skal nummereres (Figur 1, Figur 2 osv).
6. Det må også framkomme tydelig om det er ulike alternativer, f.eks. ny kraftstasjon som alternativ 1 og opprustning av eksisterende stasjon som alternativ 2.
7. Vedlegg 3 synes ikke å være relevant for saken (Svorka) og bør kuttes ut.
8. Følgende forhold må beskrives:
 - a. Hvem eier nødvendige arealer til ny kraftstasjon, ev. tipp og masseuttak, vei, passasje over elva?
 - i. Må det søkes ekspropriasjon eller er det inngått frivillige avtaler?
 - b. Hvilket lovverk er aktuelle ved vurdering av konsesjonsplikt? Her er det vel vannressursloven § 8.
 - c. Medfører planene bygging av høyspentanlegg som må ha anleggskonsesjon etter energiloven?
9. For nye trykkrør skal skjema for klassifisering av trykkrør fylles ut og legges ved søknaden. De finnes på <https://www.nve.no/damsikkerhet-og-energiforsyningsberedskap/damsikkerhet/klassifisering/>.
10. Det må oppgis om eventuell ny kraftlinje, transformator osv. krever ny anleggskonsesjon.

Jakob Fjellanger

Senioringeniør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon 22959595 eller direkte 22959213

Epost nve@nve.no eller direkte jfj@nve.no

Web: www.nve.no