

NVE

Innsendt dato: 09.08.2023

Referansenummer: AYDWPW

Meldingsskjema for vurdering av konsesjonsplikt

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer	969444844
Foretaksnavn	PER BAKKEDAL
Adresse	IMSLAND
Postnummer	5583
Poststed	VIKEDAL
Foretakets telefonnummer	Ikke angitt
Foretakets e-postadresse	Ikke angitt
Fornavn	PER
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	BAKKEDAL
Telefon	48142749
E-post	p-bakked@online.no
Organisasjonsnummer	Ikke angitt
Foretaksnavn	Ikke angitt

9 kontrollspørsmål	
1. Ligger tiltaket i verna vassdrag?	Nei
2. Planlegges tiltaket med reguleringsmagasin?	Nei
3. Kan tiltaket påvirke vannstanden i innsjø/tjern oppstrøms inntak?	Nei
4. Planlegges vannuttak uten slipp av minstevannføring tilsvarende minimum alminnelig lavvannføring?	Nei
5. Er det registrert naturtyper med tilknytning til vassdraget som blir berørt?	Nei
6. Er det registret rødlistearter med tilknytning til vassdraget som blir berørt?	Nei
7. Berører prosjektet anadrom strekning i nasjonale laksevassdrag?	Nei
8. Planlegges kraftverk med installert effekt over 1 MW?	Nei
9. Berører tiltaket andre allmenne interesser i vesentlig grad?	Nei

Rettighetshavere	
Grunneiernavn	Johan Magnus Marvik
Gårdsnr	113
Bruksnr	12
Fylke	Rogaland
Kommune	Vindafjord
Berørte grunneiere	
Grunneiernavn	Joakim Århus
Gårdsnr	113
Bruksnr	9
Fylke	Rogaland
Kommune	Vindafjord

Tiltakets navn og formål	
Navn på tiltaket	Tongane Kraftverk
Vassdragsnavn	Krvid 039.0_30
Vassdragsnummer	Krvid 039.0_30
Velg antall dammer	1
Velg antall trykkrør (trykkrør er kun vannveier for kraftverk)	1
Velg type tiltak	Kraftverk

Informasjon om kraftverket	
Installert effekt, største tillatte installasjon	0,3
Utbyggningspris	4,5
Årlig middelproduksjon	1

Vedlegg til melding om kraftverk	
Melding (.odt .doc .docx eller .pdf)	Marvik Søkn.pdf
Elektronisk kart (.shp)	Ikke angitt
Hydrologiskjema (.odt .doc .docx eller .pdf)	Skann_20230809 (2).pdf
Annet (.odt .doc .docx eller .pdf)	Ikke angitt

Tekniske data - dam	
Damtype	Betongdam
De innlagte verdier gir automatisk konsekvensklasse 0 for valgt dam.	Ja
Valgt damundertype	Andre
Fundament	Fast fjell og løsmasse
Damhøyde (m)	1,5
Fribord (m)	0
Lengde damtopp (m)	8
Oppdemt magasinvolum (m3)	80
Bruddvannføring (m3/s)	5

Tekniske data - vannvei	
Type vannvei	Trykkrør
Rørfundament	Grøft i løsmasser
Matrialttype	Polyetylen
Maksimal trykk-høyde (meter vannsøyle)	90
Lengde trykkrør (m)	710
Minimum diameter (m)	0,4
Maksimal diameter (m)	0,4
De innlagte verdier krever vurdering av konsekvensklasse for trykkrør.	Ja
Bruddvannføring totalt rørbrudd (m ³ /s)	1
Kastevidde totalt rørbrudd (m)	20
Kastevidde mindre sprekk/hull i røret (m)	10

Konsekvensklasse vannvei - egenvurdering	
Fare for at boliger/oppholdssteder berøres?	Nei
Fare for skade på infrastruktur?	Nei
Fare for skade på fremmed eiendom eller miljø?	Nei
Eiers forslag til konsekvensklasse	Klasse 0
Skriv en oppsummerende vurdering av bruddkonsekvenser	Etter som eg kan sjå kan ein få ein del utvasking av massar i traseen, spesielt i nærheten av driftsbygningen.

Tilleggsinformasjon	
Tilleggsopplysninger	Er ikkje sikker om eg har gjort dette rett ? Ring meg i tilfelle feil Mvh Per F.Bakkedal Mobil: 481 42 749