



NVE

Energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Vår dato: 15.12.2025

Vår ref.: 201203836-62 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVEs innstilling - vilkårsrevisjon for reguleringer i Lundesokna og Holta

Vi viser til revisjon av konsesjonsvilkårene for Lundesokna- og Holtareguleringen. NVE anbefaler at vilkårene oppdateres i tråd med dagens standardvilkår, og at det innføres nye vilkår for å rette opp skader og ulemper for allmenne interesser som har oppstått som følge av reguleringen.

I Lundesokna og Holta er det gitt fem konsesjoner ved kongelig resolusjon. NVE gir nå sin innstilling til Energidepartementet med anbefaling om reviderte konsesjonsvilkår gjennom en samlet vilkårsrevisjon for de fem konsesjonene. Vi anbefaler at konsesjonæren TrønderEnergi Kraft får ett felles vilkårssett og manøvreringsreglement for konsesjonene.

Lundesoknareguleringen omfatter i dag kraftverkene Sama, Håen og Sokna. De tre kraftverkene har en installert effekt på 69,9 MW og en gjennomsnittlig årsproduksjon på 309 GWh/år. Nedstrøms Sokna kraftverk renner Lundesokna ut til Gaula, som er et nasjonalt laksevassdrag.

På grunn av reguleringens påvirkning på Gaula anbefaler NVE at det innføres minstevannføring på anadrom strekning nedstrøms Sokna kraftverk. Minstevannføring vil gi et mer stabilt habitat for laks, og redusere risikoen for stranding ved variabel vannstand. Videre anbefaler vi at det installeres omløpsventil for å sikre vannføring ved driftsstans av Sokna kraftverk. Våre beregninger viser at NVEs forslag til minstevannføring vil redusere produksjonen med om lag 1,5 GWh per år. Minstevannføringskravet medfører et tap i nåverdi på cirka 10 millioner kroner. I tillegg kommer engangskostnaden ved å installere en omløpsventil.

Videre anbefaler vi at TrønderEnergi Kraft utarbeider en tiltaksplan for biotoptiltak på den anadrome delen av Lundesokna ved Lundamo. Kombinert med habitatforbedrende tiltak og omløpsventil, mener NVE at minstevannføring på anadrom strekning i Lundesokna vil være et bidrag til å bedre forholdene for bestandene av laks og sjørørret i Gaulavassdraget.

Et viktig hensyn i revisjonssaker er at nye vilkår og restriksjoner gir muligheter for vesentlige miljøforbedringer, uten at ulemper i form av krafttap, forsyningsikkerhet, kostnader og andre negative virkninger for regulanten og samfunnet blir uforholdsmessig store. NVE mener at disse hensynene er ivarettatt når vi anbefaler slipp av minstevannføring nedstrøms Sokna kraftverk. Vi mener det eksisterende kunnskapsgrunnlaget, høringsuttalelser og befaring viser at hensynet til de anadrome fiskebestandene må veie tungt i revisjonen.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

En nærmere begrunnelse for vår anbefaling er gitt i vedlagte innstilling. Innstillingen, og sakens øvrige dokumenter, er tilgjengelig på NVEs nettside: www.nve.no/6812/V.

Videre saksbehandling

Saken oversendes med dette til Energidepartementet for videre behandling. Innstillingen følger vedlagt. Sakens dokumenter er gjort tilgjengelige i Sedok.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

- Vedlegg**
- I. NVEs innstilling
 - II. Forslag til reviderte konsesjonsvilkår
 - III. Forslag til revidert manøvreringsreglement
 - IV. Kart over reguleringsområdet

Mottakerliste:

Energidepartementet

Kopimottakerliste:

TRØNDERENERGI KRAFT AS
TRØNDERENERGI KRAFT AS - ANDERS BRÅTEN