

Merknadsskjema - høring av konsesjonssøknad for Molandsmoen transformatorstasjon

Saksnummer	
Høringsperiode	08.07.2025-10.09.2025
Sist revidert	22.10.2025

Sammendrag

Søknaden ble lagt ut på høring myndigheter og berørte grunneiere i brev 08.07.2025. Frist for å komme med innspill til søknaden ble satt til 10.09.2025. Det kom inn totalt 3 uttalelser, hvorav 1 innsigelse fra Mattilsynet.

Nr.	Avsender	Hovedpunkt i merknad/uttalelse	Forslagsstillers kommentar
	Offentlige instanser		
1	Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Dato: 09.09.2025	- Jordvern som nasjonal interesse skal styrkes, og omdisponering av dyrka og dyrkbar jord må unngås. Tidligere innsigelse mot omdisponering i området ble trukket tilbake under forutsetning av at matjorda håndteres slik at den kan brukes til jordforbedring andre steder. Dette må følges opp. - Planleggingen skal følge retningslinje T-1442/2021 og sikre at støy hensyntas ved både ny støyfølsom bebyggelse og støyende virksomhet, inkludert anleggsfasen. - Daleåa, som har svært god økologisk tilstand, må beskyttes. Planlagte tiltak skal ikke forringe vannforekomster eller føre til forurensning, økt avrenning eller skade på kantvegetasjon, i tråd med gjeldende lover og vassforvaltningsplan.	- Tatt til orientering - Tatt til orientering. Det er gjennomført en vurdering av støy som er lagt med søknaden.
2	Statens vegvesen (SVV) Dato: 24.09.2025	- Molandmoen har atkomst fra Fyresdalsvegen (fv. 355) i eksisterende kryss. Det vil være Telemark fylkeskommune som vurderer om krysset har tilfredsstillende utforming og friskt. - Vegen inn i industriområdet er kommunal. Det blir viktig å vurdere trafiksikkerheten i forbindelse med anleggsvirksomhet og permanent situasjon. Tilstrekkelig friskt i kryss og avkjørsler er avgjørende for at ulike trafikanter kan se hverandre i tid og rekke å stoppe ved behov.	- Tatt til orientering - Tatt til orientering

3	Mattilsynet Dato: 09.10.2025	COWI gjør oppmerksom på at Mattilsynets merknad og innsigelse ble ikke fremmet til denne søknaden, men arealet som denne søknaden omfatter ligger innenfor samme område som søknaden for Molandsmoen koblingsstasjon. Grunnlag for innsigelse: 1. Mattilsynet viser til drikkevannsforskriften §§ 1, 4, 12 og 26, som stiller krav til beskyttelse av drikkevann og ansvaret for vannverkseiere og kommunen. 2. Energiloven § 2-2 og forskrift om konsekvens utredning § 10 stiller krav til at nødvendige opplysninger om vannressurser skal inngå i søknads- og konsekvensvurderinger. 3. Plan- og bygningsloven §§ 11-16, jf. § 5-4 gir Mattilsynet rett til å fremme innsigelse i saker av nasjonal eller regional betydning innen drikkevannsområdet. Hovedbegrunnelse for innsigelsen: 1. Konsekvensutredningen mangler en tilstrekkelig vurdering av alle drikkevannsforsyninger i området, herunder kommunalt vannverk, Telemark Kildevann AS og enkeltvannforsyninger. 2. Det foreligger en ufullstendig vurdering av risiko for forurensning i nedbørsfeltene og mangel på omtale av relevante båndleggings- og klausuleringssoner i planmaterialet. 3. Manglende vurdering av påvirkning på vannkvalitet, spesielt med hensyn til endret overvannshåndtering og akkumulert forurensning. 4. Konsekvensene for næringsvirksomhet og befolkning knyttet til mulig svekket drikkevannskvalitet er ikke tilstrekkelig belyst. Krav for å imøtekomme innsigelsene: 1. Gjennomføring av fullstendige konsekvensutredninger som inkluderer alle relevante drikkevannskilder i tiltaksområdet.	Tatt til etterretning. 1. Konesjonssøknaden, konsekvensutredning for tema naturressurser, avbøtende tiltak og restriksjonsområder vist i detaljplankart er oppdatert med informasjonen om offentlige drikkevannskilder, og avbøtende tiltak for å unngå forurensning av drikkevannskildene. Konsekvensutredning for tema naturressurser er supplert med informasjonen gitt fra Mattilsynet og Fyresdal kommune, og beskrivelse av dagens situasjon i denne er supplert. Med informasjon om at vannuttaket utgjør vannkilden til en stor andel av kommunens befolkning, er delområdet gitt <i>stor verdi</i>, iht. verdisetting etter håndbok V712. Virkning og konsekvens for tema vann er revidert med beskrivelser som ivaretar vannuttaket, gitt de avbøtende tiltakene som er foreslått. Vurderingen er at tiltakene vil ha <i>ubetydelig endring</i> på delområdet, når de avbøtende tiltakene sikres i konsesjonssøknad og detaljplan. 2. Konesjonssøknaden er revidert med informasjon om det offentlige drikkevannsuttaget i kapittel omhandlende <i>Forhold til verneområder, Forurensning</i> og gjengivelse av KU Naturressurser. Konesjonssøknaden er supplert med de foreslåtte avbøtende tiltakene: › I området som Telemark Kildevann og Fyresdal kommune har vannuttak blir det lagt på et klausuleringsområde for å verne om disse. › Det anbefales at det ikke utføres anleggsarbeid i særlig nedbørsrike perioder.
---	--	--	--

		2. Søknad om konsesjon må dokumentere tiltak for å ivareta beskyttelse mot forurensning av drikkevannskildene og sikre at drikkevannskvaliteten ikke påvirkes negativt.	
--	--	---	--