



NVE

STATKRAFT ENERGI AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 23.06.2026

Vår ref.: 202506356-51 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Fastsettelse av utredningsprogram for nye Smøla vindkraftverk, Smøla kommune i Møre og Romsdal

NVE viser til melding med forslag til plan- og utredningsprogram fra Statkraft Energi AS av 25.11.2025¹ og Smøla kommunes vedtak av planprogram².

Generelt om fastsettelse av plan- og utredningsprogram

Fra 1.juli 2023 trådte endringer i energiloven og plan- og bygningsloven (pbl.) i kraft. Etter de nye reglene i energiloven § 2-2 første ledd nytt tredje punktum kan det ikke gis konsesjon til vindkraftanlegg på land før tiltaket er planavklart etter pbl.

Kommunal- og distriktsdepartementet har sammen med Energidepartementet laget en [veileder](#) for hvordan kommunens planlegging av konsesjonspliktige vindkraftanlegg kan samordnes med konsesjonsbehandling etter energiloven. Ifølge veilederen bør det i samordnede prosesser legges opp til felles konsekvensutredning med ett plan- og utredningsprogram for områdereguleringen og konsesjonssaken.

Smøla kommune er ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen for områdereguleringen og NVE er ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen for konsesjonssaken. Kommunen og NVE har lagt opp til at det skal utarbeides en felles konsekvensutredning for plan- og konsesjonssaken. NVE og kommunen kan likevel fastsette egne krav som ikke er felles.

Smøla kommune har fastsatt planprogram

Kommunestyret i Smøla kommune fastsatte den 17.06.2026 planprogram for områdereguleringsplanen for nye Smøla vindkraftverk.

Følgende ble vedtatt i kommunestyret:

Smøla kommunestyre fastsetter Kombinert planprogram og melding for nye Smøla vindkraftverk 21.11.2025 med endringer etter høringsinnspill, og med følgende tillegg:

¹ NVE-ref.: 202506356-48

² NVE-ref.: 202506296-7

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

• *Smøla kommune påpeker viktigheten av at særlig støy, skyggekast, lyssetting samt forhold knyttet til folkehelse må få et særlig fokus og en grundig utredning, jfr. kommunedirektørens vurderinger under vedlegget merknadsbehandling og for øvrig i saken.*

• *Ulik arealutnyttelse må belyses og vurderes som eget tema. Smøla kommune legger vekt på innspill om utnyttelse av arealressursene i Smøla Vindpark til kraftproduksjon – et aktuelt og viktig tema lokalt og regionalt, også knyttet til andre saksområder. Smøla kommune forutsetter at Statkraft hensyntar innspillet i det videre utrednings- og planarbeidet, jfr. kommunedirektørens vurderinger under vedlegget merknadsbehandling og for øvrig i saksframlegget.*

NVE fastsetter endelig utredningsprogram

I medhold av forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 (KU-forskriften), fastsetter NVE et utredningsprogram for nye Smøla vindkraftverk i Smøla kommune, Møre og Romsdal fylke. Utredningsprogrammet tilfredsstiller krav i KU-forskriftens kapittel 5. Skulle det bli behov for ytterligere opplysninger og/eller utredninger i behandlingen av søknaden med konsekvensutredning, kan NVE kreve tilleggsopplysninger og tilleggsutredninger.

NVE fastsetter Statkraft sitt foreslåtte utredningsprogram, beskrevet i kapittel 6 i Statkrafts reviderte forslag til plan- og utredningsprogram av 21.11.2025, som vedtatt av Smøla kommune 17. juni 2026. I tillegg til disse kravene fastsetter vi følgende krav til konsesjonssøknaden med konsekvensutredning:

Generelle krav til konsesjonssøknaden

Innholdet i konsesjonssøknaden skal være i tråd med [NVEs generaliserte eksempel for krav til konsesjonssøknader for vindkraftverk på land](#).

Generelle krav til konsekvensutredningen

I tillegg til kravene som er vedtatt av Smøla kommune skal tiltakshaver

- bruke nullalternativet som sammenligningsgrunnlag for vurderingen av konsekvenser for det enkelte fagtema. I tillegg skal forskjellen i konsekvens for nytt og eksisterende Smøla vindkraftverk beskrives.
- for relevante temaer vurdere sumvirkninger av tiltaket og andre gjennomførte eller vedtatte planer eller tiltak i influensområdet.
- opplyse hvem som har utarbeidet utredningene og utført feltbefaringene, og hvilken relevant kompetanse denne/disse har.

Naturtyper

I tillegg til kravet som er vedtatt av Smøla kommune har NVE følgende presiseringer

- alle områder som kan bli berørt av nye inngrep, inkludert indirekte virkninger knyttet til endringer i hydrologien, skal kartlegges i NiN-app
- utvalget av kartlagte områder skal begrunnes.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- basert på det ekstrapolerte kartet over naturtyper skal det vurderes om og hvordan tilstanden til berørte naturtyper vil bli forbedret hvis anlegget legges ned og veiene tilbakeføres, jf. nullalternativet

Landskapsøkologiske sammenhenger

Tiltakshaver skal

- beskrive viktige landskapsøkologiske sammenhenger i influensområdet
- kartfeste eventuelle andre viktige strukturer i landskapet som bidrar til å binde sammen nøkkelområder for økologiske prosesser i økosystemene
- vurdere hvordan tiltaket vil påvirke landskapsøkologiske sammenhenger, med fokus på direkte arealbeslag, fragmentering, barriereeffekter og andre relevante faktorer

Metode:

Temaet skal utredes i tråd med veiledningen i KU-håndboken M-1941.

Landskap

I tillegg til kravene som er vedtatt av Smøla kommune skal tiltakshaver

- vurdere muligheten for behovsstyrt tenning av hinderlys og eventuelle andre tiltak som kan begrense de visuelle virkningene av hindermerking
- beskrive kostnader for de vurderte tiltakene

Forurensning

I tillegg til kravene som er vedtatt av Smøla kommune skal tiltakshaver

- beskrive materialbruk i vindturbinbladene
- gi en kort oppdatert oppsummering av kunnskapsgrunnlaget om slitasje på vindturbinblader
- kort vurdere eventuelle konsekvenser av slitasje

Begrunnelse for tilleggskrav

Høringsuttalelser og tiltakshavers merknader

Meldingen med forslag til plan-/utredningsprogram ble sendt på en felles høring av NVE og Smøla kommune den 4.8.2025, og det ble mottatt 36 høringsuttalelser. Disse uttalelsene er sammenfattet og kommentert av tiltakshaver i dokumentet «Merknader til høringsuttalelser for nye Smøla vindkraftverk» av 21.11.2025³. NVE slutter seg til de fleste merknadene fra tiltakshaver, men vi ser likevel behov for enkelte tilleggskrav. Dette er vurdert under, og gjelder i hovedsak presiseringer av krav.

³ NVE-ref.: 202506356-48



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Krav til konsesjonssøknaden

Det meste av Statkrafts forslag til utredningsprogram inneholder krav til konsekvensutredningen, men deler av forslaget inneholder også krav til selve konsesjonssøknaden. NVE har de siste årene oppdatert enkelte av de generelle kravene til konsesjonssøknader, og søknaden skal derfor utarbeides i tråd med NVEs generaliserte eksempel for krav til konsesjonssøknader for vindkraft på land.

Generelle krav til konsekvensutredningen

Kapittel 6.2 i Statkraft sin melding med forslag til utredningsprogram inneholder mange generelle krav til konsekvensutredningen. Disse kravene er i tråd med NVEs veiledning, men vi har lagt til noen presiseringer.

NVE har presisert at nullalternativet skal utgjøre et sammenligningsgrunnlag for vurderingene av konsekvenser. Tilsvarende skal konsekvensene også sammenlignes med dagens vindkraftverk. Vi har også presisert at sumvirkninger skal vurderes for temaer der det er relevant. Statkraft har allerede foreslått å vurdere sumvirkninger/samlet belastning for enkelte temaer, men det kan være andre temaer der dette er relevant. I tillegg til dette har vi lagt til krav om å beskrive utredernes kompetanse, for å kunne sikre kvaliteten på konsekvensutredningen.

Naturtypekartlegging

Statsforvalteren mener at den foreslåtte kartleggingen av naturtyper ikke er tilstrekkelig, særlig når det gjelder kystlynghei. De mener Statkrafts forslag om kartlegging i et utvalg områder vil gjøre det vanskelig å gjøre gode vurderinger av samlet belastning. De skriver i tillegg at en totalkartlegging av området vil være et steg på veien mot å få naturtypekartlagt hele Smøla.

NVE er enige i at det er positivt med generell kartlegging av naturtyper for å øke kunnskapsnivået om natur i Norge. Vi viser imidlertid til at formålet med en konsekvensutredning er å vurdere konsekvensene av et tiltak, og at KU-forskriften ikke gir hjemmel til å kreve utredninger ut over dette. En helkartlegging av planområdet kan bidra til vurderinger av samlet belastning, men etter NVEs vurdering kan et ekstrapolert kart basert på nye kartlegginger og eksisterende kunnskap gi et tilstrekkelig grunnlag for slike vurderinger.

NVE har samtidig valgt å presisere kravene om naturtypekartlegging. I meldingen står det at alle områder som kan bli berørt av nye inngrep, inkludert indirekte virkninger knyttet til endringer i hydrologien, skal kartlegges i NiN-app. Dette står ikke i forslaget til utredningsprogram, og NVE har derfor presisert dette. I forslaget står det videre at utvalgte områder skal prioriteres for kartlegging, og NVE har presisert at dette utvalget skal begrunnes. I tillegg har NVE presisert at en vurdering om virkninger for naturtyper også må omfatte nullalternativets eventuelle positive virkninger som følge av fjerning av infrastruktur.

Samlet mener NVE at et begrunnet utvalg av områder for detaljkartlegging sammen med ekstrapolering basert på flyfoto og annen eksisterende kunnskap vil gi et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i saken om fornyelse av Smøla vindkraftverk. Denne vurderingen er basert på at dette er en fornyelsessak med gjenbruk av infrastruktur, noe som innebærer at det på et tidlig tidspunkt er klart hvilke arealer innenfor planområdet som er aktuelle for inngrep.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Landskapsøkologiske sammenhenger

Landskapsøkologiske sammenhenger er beskrevet i meldingen, der det står at slike sammenhenger skal utredes. I selve forslaget til utredningsprogram er temaet derimot ikke nevnt. NVE mener temaet er relevant, og har derfor satt krav om å vurdere landskapsøkologiske sammenhenger.

Landskap

I forslaget til utredningsprogram står det at visuelle virkninger knyttet til lysmerking av vindturbiner skal beskrives og vurderes. Det er i tillegg foreslått et generelt krav under temaet «landskap» om å vurdere avbøtende tiltak. Flere høringsinstanser ønsker vurderinger av tiltak som kan begrense virkningene av lysmerking. NVE mener dette er et relevant tema, og har valgt å presisere dette ut over det generelle kravet om avbøtende tiltak.

Forurensning

Statkraft har foreslått å vurdere forurensning og utslipp, men har ikke eksplisitt foreslått krav knyttet til slitasje på turbinblader. Etter NVEs vurdering er det lite sannsynlig at slitasje på turbinblader vil gi vesentlige virkninger. Samtidig er dette et tema som flere høringsinstanser er opptatt av, og for å opplyse saken godt har NVE satt krav om å beskrive materialbruk og gi en kort vurdering av eventuelle konsekvenser av slitasje på turbinblader.

Avvik fra utredningsprogrammet skal begrunnes

Dersom deler av utredningsprogrammet fravikes, for eksempel når det gjelder metodebruk eller å utelate enkelte områder for feltkartlegging, skal dette begrunnes faglig.

Saksdokumenter

Meldingen med forslag til utredningsprogram og andre relevante dokumenter i saken kan lastes ned fra sakens nettside <https://www.nve.no/24678/A>.

Fastsettelsen av utredningsprogrammet er ikke et enkeltvedtak som kan påklages.

Med hilsen

Erlend Bjerkestrand
Seniorrådgiver

Torjus Haukvik
Seniorrådgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mottakerliste:

STATKRAFT ENERGI AS

Kopimottakerliste:

Vigdis Stenberg

Nils Blakstad

STATSFØRVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL

Møre og Romsdal fylkeskommune

STATENS VEGVESEN

NEAS ENERGI TELEKOM AS

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

STATNETT SF

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt - Cecilie Stenersen

Smøla kommune

FORNYBAR NORGE

NORGES NATURVERNFORBUND

Forsvarsbygg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Vest

Norges Miljøvernforbund

Energidepartementet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

TELIA NORGE AS

TELENOR NORGE AS

Birdlife Norge

Luftfartstilsynet

Norskog

Sabima Samarbeidsrådet For Biologisk Mangfold

Kystverket

AVINOR AS

Forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal

Mattilsynet

STATKRAFT AS - Henrik Langeland

Allskog SA

NHO Reiseliv

Zero Emission Resource Organisation AS

Norges Skogeierforbund

Fortidsminneforeningen i Møre og Romsdal

LA NATUREN LEVE

Landbruksdirektoratet

Norsk Luftambulans AS

Norges Televisjon AS



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Norsk Friluftsliv
NORGES LUFTSPORTFORBUND
Naboer/gjenboere
MOTVIND NORGE
MELLOM AS
OFFSHORE NORGE AS
THERESE DRABLØSLID AKSNES
MOTVIND VEST - ANITA OPPEDAL
ICE COMMUNICATION NORGE AS
NHO LUFTFART
NEAS AS
Folkehelseutvalget i Motvind Norge
SMØLA NÆRINGSFORENING
SMØLA JEGER OG FISKERFORENING
SMØLA BEITELAG SA
GRUNNEIERLAG SMØLA VINDPARK
VESTSMØLA VEL
MOTVIND MØRE OG ROMSDAL
JAN ELIAS PETTERSEN
VIDAR HOLM
EIVIND KVAMMEN GJØSTØL
ESPEN LIE DAHL
ANKER MØLLEROP
Jorunn Kvammen Gjæstøl