

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Per Arne Vada, Regionale planer Nord, Midt og Øst

per.vada@statnett.no

Vår ref: 2025/1717-1

Deres ref: 202514086-3

Høringsuttalelse til melding med forslag til utredningsprogram - Nedre Driva kraftverk – Driva kraftverk DA

Statnett viser til brev datert 08.09.2025 vedrørende melding og forslag til utredningsprogram for Nedre Driva kraftverk i Drivavassdraget i Oppdal og Sunndal kommuner, Møre og Romsdal og Trøndelag fylker. Prosjektet består blant annet av tiltakene nytt kraftverk i fjell planlagt med installert effekt opptil 600 MW og pumpe i Festa planlagt med installert effekt opptil 100 MW.

Kraftverket planlegges tilknyttet enten til Statnetts transformatorstasjon Viklandet eller Hårstad, mens pumpa planlegges tilknyttet Tensios transformatorstasjon Lønset.

Statnetts merknader til meldingen

Statnett har hatt dialog i tidlig fase med tiltakshaver om hvordan kraftverket og pumpa kan tilknyttes nettet. Forutsatt tiltak i transformatorstasjonen vil det være mulig å knytte Nedre Driva kraftverk til Viklandet, enten på 132 kV eller 420 kV. I planlagte Hårstad transformatorstasjon vil arealmessige begrensninger og tekniske forhold gjøre det krevende å tilknytte kraftverket, derfor støtter Statnett overordnet en tilknytning i Viklandet som hovedalternativ.

I den videre utredningen er det viktig for Statnett med tett dialog med tiltakshaver for å vurdere og avklare nærmere de tekniske forholdene for tilknytning av kraftverket, sånn at løsningen samlet sett blir samfunnsmessig rasjonell. Særlig dersom kraftverket skal tilknyttes på 132 kV i Viklandet må vi gjøre nærmere vurderinger av hvordan det kan la seg gjøre. Bakgrunnen for det er at en tilknytning på 132 kV vil øke kortslutningsstrømmene i Viklandet og nærliggende stasjoner, samt innebære andre driftsmessige utfordringer på 132 kV i Viklandet.

Tilknytning av Festa pumpe i Lønset er avhengig av tilstrekkelig kapasitet mellom transmisjonsnettet og Lønset. Statnett vil følge opp dette i den videre dialogen om tilknytning med tiltakshaver og tilknyttende nettselskap, Tensio. Statnett praktiserer i dag en begrensning og kø for tilknytning av nytt forbruk i NO3, av hensyn til å unngå energiknapphet med påfølgende effektknapphet i tørre, kalde år. Imidlertid legger vi til grunn at pumpa vil bidra til netto økt energitilgang i NO3 og at pumpingen i hovedsak vil foregå i smelte/flom-sesong og ikke på vinteren. Derfor mener vi det ikke er rasjonelt å sette pumpa i Festa i tilknytningskø på samme måte som annet forbruk i NO3. Vi legger til grunn at dette vil gagne annet forbruk som ønsker å knytte seg til i NO3.

Anleggenes funksjonsegenskaper er gjenstand for offentlig rettslig vedtak av systemansvarlig iht. forskrift om systemansvaret §14. Anleggene tillates ikke idriftsatt uten slikt vedtak, ref. veiledning gitt på våre nettsider¹.

Konsesjonær har ansvaret for å avklare anleggenes funksjonalitetsegenskaper før anleggene settes i bestilling, det vil si i god tid før planlagt idriftssettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at søknad om funksjonalitet iht. fos § 14, skjer uavhengig av prosessen for å søke om nettkapasitet til ny produksjon og forbruk (nettilknytning). Vi oppfordrer til å starte denne prosessen tidlig. Les mer om nettilknytning på våre nettsider².

Er det spørsmål knyttet til Statnetts høringsuttalelse eller andre forhold det ønskes informasjon om kan saksbehandler Per Arne Vada kontaktes på tlf.: 900 62 046 eller epost: per.vada@statnett.no.

Med vennlig hilsen

Per Arne Vada, Regionale planer Nord, Midt og Øst

¹ [Kraftsystemfunksjonalitet | Statnett](#)

² [Tilknytning til strømnettet | Statnett](#)