



NVE

MER NORWAY AS

Vår dato: 18.08.2025

Vår ref.: 202514399-6 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir konsesjon til ladestasjon ved Svinesundparken i Halden

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Mer Norway AS (Mer) konsesjon til å bygge og drive en nettstasjon med transformator for etablering av ladeanlegg for elektriske tungbiler ved Svinesundparken i Halden kommune i Østfold. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202514399-5. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/25733/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Mer Norway AS til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Omsøkt løsning

Mer søkte den 21. juni 2025 om anleggskonsesjon for å etablere en nettstasjon med tilhørende transformator ved Svinesundparken i Halden. Nettstasjonen er nødvendig for å forsyne ladestasjoner for elektriske tungbiler på området. Nettstasjonen skal bygges med en transformator med omsetning 11/0,48 kV og ytelse 2 MVA. Stasjonen skal knyttes til områdekonsesjonær Elvia AS sitt distribusjonsnett, og Mer vil være eneste kunde.

Mer begrunner søknaden med at en egen 11/0,48 kV transformator vil ha et lavere areal-, energi-, og utstørsbehov enn en tradisjonell løsning med step-up transformator.

Figur 1 og 2 viser plassering av omsøkt nettstasjon ved Svinesundparken, 1788 Halden, gbnr. 36/55:

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat



Figur 1 Oversiktskart der plassering av nettstasjon er markert med rød pil. Kilde: Norgeskart.no

Svinesundparken

-  Lynlader
-  Ladeplass Lynlader
-  Fundament
-  Nettstasjon



Figur 2: Plankart over plassering av nettstasjon markert med blå firkant rett utenfor dagens parkeringsplass. Kilde: Konesjesjonssøknaden til Mer av 21. juni 2025.

Utførte forarbeider

Mer har inngått en langsiktig avtale med grunneier Statens vegvesen om løsning og plassering av nettstasjonen. Områdekonesjesjonær Elvia AS bekrefter at det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

forbruket. Elvia bekrefter også enighet om eiergrensesnitt ved tilkoblingspunkt. Mer har også vært i kontakt med Halden kommune som bekrefter at tiltaket unntas fra søknadsplikt i medhold av Plan- og bygningsloven § 20-5 første ledd bokstav g.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-1, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, og at tiltaket er avklart med Elvia, grunneier og Halden kommune.

Virkninger for allmenne eller private interesser

Nettstasjonen vil plasseres ved en eksisterende døgnhvileplass for tungtransport ved Svinesundparken i Halden. NVE vurderer at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.

Naturfare

NVE har gjort undersøkelser i NVE Atlas som viser at planområdet verken ligger i flomsoner eller aktsomhetsområder for kvikkleireskred. NVE minner likevel om at Mer er ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap, og at bygging av anlegget skal planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare jf. § 3-5 og 3-7 i energiloven. Videre plikter tiltakshaver å sørge for tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner. Dette følger av energiloven § 9-2 jf. § 9-1.

Leveringsplikt

Normalt skal områdekonsesjonær levere på lavspent tilkobling til forbrukerkundene i sitt område, med mindre det er gode tekniske grunner til det motsatte. NVE mener imidlertid at det i denne saken er akseptabelt at Mer eier de elektriske anleggene selv, og får konsesjon. Samme vurdering er lagt til grunn av NVE i lignende saker tidligere. Dette begrunnes med at 0,48 kV per i dag er et så uvanlig spenningsnivå at det ikke kan forventes at en områdekonsesjonær skal levere dette. Dersom NVE ser at 0,48 kV begynner å bli et vanlig spenningsnivå i det norske nettet, kan vi vurdere det annerledes i fremtidige saker. NVE vurderer derfor at det er hensiktsmessig at Mer selv bygger og driver egen transformering til 0,48 kV.

I henhold til NVEs praksis er de elektriske anleggene på nedsiden av transformatoren å anse som ladeanlegg, som ikke krever konsesjon etter energiloven.

Konklusjon

I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE konsesjon til Mer Norway AS for å bygge og drive en nettstasjon med tilhørende transformator med ytelse 2 MVA og omsetning 11/0,48 kV ved Svinesundparken i Halden kommune. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen med NVE-ref: 202514399-5.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Tor Carlsen
fagleder

Torgrim Skogheim
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

MER NORWAY AS

Kopimottakerliste:

Halden kommune
TELENOR NORGE AS
ELVIA AS

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE
Grunneiere/rettighetshavere
MER NORWAY AS - TOR-ANDRÉ LØNNING
STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS
Østfold fylkeskommune

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.