

Kommentar til høringsuttalelse fra Statsforvalteren

Statsforvalteren i Trøndelag skriver at Ytteråa er anadrom på de nederste 250 meterne, og at det bør vurderes å flytte kraftstasjonen oppstrøms anadrom strekning eller lengre opp på anadrom strekning.

Kommentar: Det vises til biologisk mangfoldrapport fra konsesjonssøknaden for Ytteråa kraftverk. I rapporten er det beskrevet et mulig vandringshinder for fisk rett oppstrøms planlagt kraftstasjon. Det er også gjennomført el-fiske på den aktuelle strekningen av Ytteråa, og tettheten av ørret er vurdert som svært lav. Vi vurderer derfor at den valgte plasseringen av kraftstasjonen i liten grad vil påvirke temaet anadrom fisk. Hvis NVE mener at kraftstasjonen bør flyttes lenger opp i elva, vil vi forholde oss til det. Det er teknisk mulig å flytte kraftstasjonen lenger opp, men det vil gjøre prosjektet noe mindre lønnsomt. Eksakt plassering av kraftstasjon bør avklares i detaljplan for miljø og landskap.

Statsforvalteren i Trøndelag skriver at den eksisterende dammen bør fjernes dersom nytt inntak tillates lenger oppstrøms i vassdraget.

Kommentar: Tiltakshaver vil rette seg etter de vilkårene som blir satt av NVE. Hvis det eksisterende kraftverket skal beholdes, og driftes på flomvannføringer, må naturligvis dammen bli stående der den er. Hvis det blir et vilkår om å rive det eksisterende anlegget, vil vi rette oss etter dette.