

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Dato: 25.11.2024
Saksref: 202417402-2
Deres ref.: 2023/3797
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Ragnhild Haslestad
Telefon:
Mobil: +4793614232
E-post: ragnhild.haslestad@banenor.no

Varsling av grunneiere, naboer og andre berørte vedrørende melding - Reinvestering av SK1 og SK2 - Høring - Bane NORs uttalelse

Vi viser til brev, datert 29.10.24.

Det må unngås at det planlagte tiltaket blir til ulempe for drift, vedlikehold og utvikling av jernbanen. Tiltaket må heller ikke redusere sikkerheten på banen. I den sammenheng bør det utredes om det planlagte tiltaket kan få konsekvenser for jernbanen mht. elektromagnetisk kompatibilitet:

- Induktiv påvirkning på langsgående kabler langs jernbanen.
- Induktiv påvirkning på sporfelter (dagens løsning og framtidig løsning)
- Strømmer i skinner og langsgående kabler ved kortslutning til jord
- Spenningsstigning og berøringsspenning i jernbaneanlegg ved kortslutning til jord.

Det bør også utredes om drift og vedlikehold av det planlagte høyspenningsanlegget kan få negative konsekvenser for jernbanen, og om jernbanens infrastruktur kan bli mer utsatt for flom-, erosjon- og/eller skredskader som følge av endret arealbruk. Dette gjelder både anleggsfasen og permanent. Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet må vurderes.

Vi vil ved evt. videre prosess uttale oss mer i detalj om krav til bygging i nærheten av jernbane.

Med vennlig hilsen

Åsne Fyhri
assisterende sjef Planforvaltning
Drift og vedlikehold

Ragnhild Haslestad
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur