



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Kontakt saksbehandler

Annette Fosså, 51 56 89 20

Uttale til høring av søknad om delvis nedlegging og permanent senkning av HRV i Urdalsvatnet, Lund kommune

Vi viser til brev av 03.11.23, der søknad om delvis nedlegging og permanent senkning av HRV i Urdalsvatnet i Lund kommune sendes på høring.

Bakgrunn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt en søknad fra Dalane Kraft AS om tillatelse etter vassdragsreguleringsloven til delvis nedleggelse av reguleringen i Urdalsvatn i Lund kommune. Urdalsvatn inngår som et av reguleringsmagasinene for Øygreyfoss kraftverk. Reguleringshøyden reduseres fra 10 til 5 m ved å senke høyeste regulerede vannstand (HRV). Samlet regulering av magasinet vil da bli på 5 meter.

Statsforvalterens vurdering

Statsforvalteren er i utgangspunktet positive til at reguleringshøyden av Urdalsvatn reduseres, slik at reguleringssonen blir mindre dominerende i landskapet. I søknaden opplyses det om at det vil forekomme noe anleggsarbeid i forbindelse med det omsøkte tiltaket, særlig ved ny kanalisering og fjerning av del av hoveddam. Tiltaksområdet ligger innenfor anbefalt hensynssone for sårbare arter av fugl, med en anbefalt minimumsavstand til aktuell hekkelokalitet på 1000 meter ved sprengings- og bakkearbeid¹. Det må på denne bakgrunn stilles vilkår om at tiltaket ikke kan gjennomføres i perioden 1.februar til 31. juli. Statsforvalteren kan kontaktes ved behov for ytterligere informasjon.

Det vises i søknaden til at det er ønskelig å jordkle partier av steinrøyser og volder som ikke like enkelt lar seg revegetere av mangel på stedlige løsmasser. Statsforvalteren er skeptisk til å innføre jordmasser utenfra, ettersom dette kan føre med seg uønskede fremmede arter som ikke er naturlig hjemmehørende på stedet. Vi ber derfor NVE ha et spesielt fokus på dette under oppfølgingen av

¹ Røsberg, T.A. og Mork, K. 2018. *Anbefalte hensynssoner for sårbare arter av fugl*. Multiconsult notat av 05.03.2018. 11 s.



tiltaket. Det vises til at det er ønskelig å gjenbruke betongmassene fra fyllingsdammen. Som søker selv påpeker er det her viktig å dokumentere ved prøvetaking at grenseverdier for tungmetaller er under dagens normverdier for forurenset grunn, jf. forurensningsforskriften kapittel 2.

Ved reetableringen av nytt elveleie ved utløpet av vannet, er det viktig at det tilrettelegges for oppvandring og nedvandring for ål. Det bør tilføres egnede morenemasser i elveleiet som kan muliggjøre areal egnet til oppvekst- og gyteområder for den stasjonære ørreten i Urdalsvatnet.

Med hilsen

Cathrine Stabel Eltervåg (e.f.)
ass. fylkesmiljøvernsjef

Annette Fosså
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Lund kommune
Rogaland fylkeskommune

Moiveien 9
Postboks 130

4460
4001

Moi
Stavanger