

PASVIK KRAFT AS
Buen 2
9912 HESSENG

Vår dato: 28.06.2024

Vår ref.: 202308906-6 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra konsesjonsvilkårene for Melkefoss kraftverk i Sør-Varanger

Vi viser til søknad av 6.6.2024 fra Pasvik Kraft AS om tillatelse til midlertidig fravik fra konsesjonsvilkårene for Melkefoss kraftverk i Sør-Varanger.

Søknaden

NVE gjengir følgende fra søknaden:

«Vi viser til tidligere innvilget søknad til NVE vedrørende senkning av vannstand med inntil 20 cm under arbeid med flomlukene på Melkefoss våren 2023 ved høy vannføring.

Vi har nå startet arbeidet med flomluke 3 på Melkefoss. Vi erfarer at det er behov for å ligge helt ned mot nedre reguleringsgrense (LRV). Behovet skyldes økt lekkasje ved bjelkestenge som er satt foran lukeløpet, samt at ved vind fra sør, som genererer bølger, får vi økte lekkasjer. Det er praktisk utfordrende med en så rigid regulering av Melkefoss mens arbeidet pågår. Vi har behov for å senke vannstanden med inntil 10 cm uavhengig av vannføringen mens arbeidet pågår. Altså å ha en vannstand ned til kote 31,40 m mens arbeidet pågår. Arbeidet med 1 luke vil ta ca. 6 måneder.

En senkning vil også gi oss bedre tid ved et lastavslag på kraftverket. Dette er også en fordel fra HMS hensyn for personene som arbeider bak nålestengsler en fordel.

Selskapet har hatt kontakt med NIBIO fuglespesialister som har bekreftet at en så liten endring i vannstanden ikke har betydning for fuglelivet oppstrøms Melkefoss.

Arbeidet tar lengre tid enn først planlagt og skal etter planen være ferdig i løpet av oktober 2024. Arbeidet med lukene vil pågå i ca. 6 måneder i 2024, 2025 og 2026 dersom vi velger å ta alle lukene fortløpende.

Vi søker herved om midlertidig dispensasjon fra konsesjonsvilkårene til å senke vannstanden til kote 31,40 m når arbeidet med lukene pågår i ca. 6 måneder i 2024, 2025 og 2026.»

Høring

NVE behandlet og innvilget tilsvarende søknad i 2023 (omfattet årene 2023 – 2025). I den foreliggende søknaden søkes det om en utvidelse av fraviksperioden til også å omfatte 2026. Etter NVEs vurdering gir den nye søknaden samt NVEs tidligere behandling tilstrekkelig informasjon for å



sluttbehandle saken. Vi har derfor ikke funnet behov for kunngjøring og høring, jf. vannressursloven § 24 andre ledd bokstav a.

NVEs vurdering

Bakgrunnen for søknaden er at det må gjennomføres nødvendig vedlikehold på innfesting av flomluker. NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Post 1 i gjeldende konsesjonsvilkår for Melkefoss kraftverk datert 25.6.1976 angir følgende:

«Vasshøyden i inntaksbassenget for Melkefoss kraftverk kan heves permanent til kote 31,6 (NGO 1954) tilsvarende nåværende vasstand ved vassføring 230 m³/sek. Ved større vassføringer manøvreres lukene så vidt mulig slik at de antatt naturlige vasstander ikke overskrides. Det kan foretas korttidsregulering i et reguleringsområde på 10 cm over og 10 cm under HRV.»

I forbindelse med NVEs behandling av søknaden i 2023 opplyste Pasvik Kraft at høye vannføringer fører til oppstuvning på strekningen mellom Melkefoss og Skogfoss. 20 cm senking ved Melkefoss vil derfor innebære mindre senkning lenger oppstrøms. De anslår at senkningseffekten kan være redusert til om lag 10 cm ved innsnevringen ved Gressholmen/Fuglebukta. Søk i Naturbase og Artskart viser at det er foretatt flere registreringer av lappfiskand (VU, sårbar) og fiskemåke (VU, sårbar) flere steder på elvestrekningen mellom Melkefoss og Skogfoss, blant annet i Fuglebukta. Pasvik Kraft opplyser at de har vært i kontakt med fugleforsker Paul Aspholm ved NIBIO Svanhovd. Aspholms vurdering er at en senkning på 10 cm vil ha svært liten negativ effekt på fugler, fisk og planter. Det er imidlertid en fordel at senkningen skjer gradvis.

I en normalsituasjon vil overvannet for Melkefoss kraftverk variere mellom kote 31,5 og 31,7 (NGO 1954). Etter NVEs syn vil ikke en relativt kortvarig senkning av overvannet (til kote 31,4) i perioden arbeidene pågår føre til nevneverdige skader eller ulemper for kjente allmenne interesser. Vi legger til grunn at overvannet senkes gradvis slik at fisk mv. i ikke strander, og at vannføringsendringene nedstrøms ikke blir for brå.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av begrenset omfang og varighet. Det anses også som et nødvendig tiltak for å sikre forsvarlig drift av reguleringsanlegget. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Pasvik Kraft AS kan senke overvannet for Melkefoss kraftverk ned til kote 31,4 (NGO 1954) i inntil seks måneder i 2024, seks måneder i 2025 og seks måneder i 2026.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannstandsendringer skal skje gradvis.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i tidsrommet reglementet fravikes.



- Perioden med fravik fra manøvreringsreglementet skal gjøres så kort som mulig.
- Pasvik Kraft AS skal informere allmennheten om fraviket gjennom informasjon/skilting ved tiltaksområdet og på relevante nettsider.
- Pasvik Kraft AS skal informere relevante russiske interesser ved behov.
- NVE forutsetter at Pasvik Kraft AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Brit Torill Haugen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

PASVIK KRAFT AS

Kopimottakerliste:

Tor Emil Beddari
PASVIK KRAFT AS - Gjermund Wøhni
PASVIK KRAFT AS - MONICA JERIJÆRVI
Sør-Varanger kommune
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan.</p> <p>Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.</p>

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.