

**Forslag
Til**

**Manøvreringsreglement
for regulering av Mjøsundvatn og overføring til Liavatnet i Opløvassdraget
i Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag fylke**

(Fastsatt (dato). Erstatte tidligere reglement gitt ved Kgl. Res. av 01.10.1954.

1.

Reguleringer

Magasin	Naturlig vannst. kote	Reg.grenser		Oppd. m	Senkn. m	Reg. høyde m
		Øvre kote	Nedre kote			
Mjøsundvatn (ytre del)....	143,87	148,12	138,52	4,25	5,35	9,60
Mjøsundvatn (indre del)..	143,87	148,12	139,22	4,25	4,65	8,90

Høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem NN2000.

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Overføringer

Avløpet fra Mjøsundvatn (feltareal 47,0 km²) overføres i tunnel til Liavatn via Liavatn kraftverk. Avløpet fra Taraldslette (feltareal 3,6 km²) føres inn på driftstunnelen for Liavatn kraftverk.

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.

I den tid fløting fra Statskogs eiendom i Mjøsund finner sted, må vannstanden i Mjøsundvatn ikke holdes så lav at fremkomst med Statskogs tømmer (skurtømmer og sliplast) vanskeliggjøres gjennom sundet i Mjøsundvatn.

I perioden 1. juni til 1. november skal Mjøsundvatn holdes på minimum kote 141,02.

Det skal slippes en minstevannføring på 50 l/s fra Mjøsunddammen hele året så lenge vannstanden i Mjøsundvatnet er over kote 143,87.

Alle vannføringsendringer skal skje gradvis.

Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten.

4.

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.

