

Instans	Nr.	Kommentarer og/eller krav	Tiltak	Merknader	Annet
Fylkesmannen i Møre og Romsdal	1.	Vannføringsforholdene oppstrøms TK skaper store negative forhold for naturlig produksjon av fisk.	1. Etablere minstevannføring oppstrøms TK 2. Etablere minstevannføring i Vindøla		
	2.	Reguleringen har stor innvirkning på temperaturforholdene i Surna nedstrøms TK.	Gjøre det mulig at tapping fra inntaket i Follsjo inneholder vann med temperatur mest mulig lik temperaturen i ellevannet i Surna ved TK.		
	3.	Mange episoder der vannstanden i elva har sunket mye på kort tid. Stranding av fisk har forekommet.	1. Nedtapping av kraftverket må foregå over lengre tid. 2. Økt minstevannføring nedstrøms TK. 3. Tidspunkt for vedlikehold og stans av kraftverket må endres til andre tider av året.		
Kystverket Midt-Norge		Ingen kommentar			
Mattilsynet Distriktskontoret Nordmøre	1.	Statkraft må være ansvarshavende for fiskevelferden i Surna			
	2.	Dyrevelldferd må inn som eget moment i konsesjonsvilkårene.	Det må settes krav om minstevannføring og temperaturregulering.		
Miljødirektoratet	1.	Minstevannføring i regulerte områder ovenfor Trollheim kraftverk og i Vindøla	Etablering av minstevannføring i områder fraført vann ovenfor Trollheim kraftverk og i Vindøla.	Se utfyllende kommentar til tema i eget dokument	
	2.	Vanntemperatur i driftsvannet fra Trollheim kraftverk	Etablere en tappestrategi fra inntaket i Follsjo	Se utfyllende kommentar på tema i eget dokument	
	3.	Vannføringsregimet og minstevannføring nedstrøms Trollheim kraftverk	Ytterligere begrensning av hastigheten ved nedkjøring av kraftverket for å hindre stranding og tap av fiskeunger. Økt minstevannføring nedstrøms kraftverket.	Se utfyllende kommentar på tema i eget dokument	
	4.	Flombruk og habitattiltak	Skape episodiske-flom og isskuringssituasjoner som gir tilstrekkelig utrensning av fínsedimenter og hulromskapasitet.	Se utfyllende kommentar på tema i eget dokument	
	5.	Vannføring under smoltutvandring	Endre tidspunkt for teknisk vedlikehold. Skape flomsituasjoner i kjernetiden for smoltutvandring	Se utfyllende kommentar på tema i eget dokument	
	6.	Prøvereglement	Fastsette et 10-års prøvereglement		
Rindal Skogeigarlag	1.	Skogsbilveier i reguleringsområdet oppgraderes til dagens tømmerbiler med en størrelse på maks 24 m.		Dette er privatrettslige forhold som ikke omhandles av revisjonen	Vi registrerer at Skogeigarlaget kommenterer til Statsnett
	2.	Bedre klima for å unngå rimfrost og påfrysning av snø i plantefeltet for å forhindre toppbrekk og frostfrysning av toppskudd.	En fordel med uttak av vann som vil gi en mer naturlig temperatur.	Dette er privatrettslige forhold som ikke omhandles av revisjonen	
SFS-samarbeidsorganet for Surna	1.	Minstevannføring	Minstevannføring oppstrøms TK i Rinna, Bulu og Folla.		
	2.	Naturlig vanntemperatur			
	3.	Habitatforbedrende tiltak			
	4.	Manøvreringsreglement	Stopp all effektkjøring.		

			Optimalisert vannføring undersmoltutvandringen. Regler for nedkjøringshastighet.		
Statens Vegvesen		Ingen kommentar			
Surnadal og Rindal kommuner	1.	Miljøbasert vannføring oppstrøms Trollheim kraftverk som sikrer større vanndekt areal og bedre laksehabitat i restvassdraget fra Rinna og ned til kraftverket		Se utfyllende kommentar på tema i eget dokument	
	2.	Miljøbasert vannføring nedstrøms Trollheim kraftverk med sesongtilpasninger, og muligheter for selektiv tapping fra Follsjø mht. vanntemperatur.		Se utfyllende kommentar på tema i eget dokument	
	3.	Bestemmelser om moderat avtrapping av vannføring for å unngå brå vannstandsendringer		Se utfyllende kommentar på tema i eget dokument	
	4.	Flomløpsskjøtsel og biotopjustering i elveløp, - herunder lage en kombinert handlingsplan		Se utfyllende kommentar på tema i eget dokument	
	5.	Flytting av tidsrom for årlig teknisk revisjon av kraftstasjon fra vår til høst		Se utfyllende kommentar på tema i eget dokument	
	6.	Tidsvindu hvor skogeiere kan avtale tømmerfløting på Gråsjøen		Dette er privatrettslige forhold som ikke omhandles av revisjonen	
	7.	Landskapsmessige forhold, tilsyn mm. At NVE og regulanten holder jevnlig tilsyn og at bla. oppfølging/rensk av takrennas inntak og vannveier skjer. Gjelder også merking av usikker is.		Statkraft har ingen ytterligere kommentarer enn dem som allerede er gitt i revisjonsdokumentet på dette punktet	
	8.	Naturforvaltning		Statkraft har ingen ytterligere kommentarer enn dem som allerede er gitt i revisjonsdokumentet på dette punktet	
	9.	Kulturminner		Statkraft har ingen ytterligere kommentarer enn dem som allerede er gitt i revisjonsdokumentet på dette punktet	
	10.	Forurensning mm		Statkraft har ingen ytterligere kommentarer enn dem som allerede er gitt i revisjonsdokumentet på dette punktet	
	11.	Ferdsel mm		Statkraft har ingen ytterligere kommentarer enn dem som allerede er	

				gitt i revisjonsdokumentet på dette punktet	
	12.	Terskler mm		Statkraft har ingen ytterligere kommentarer enn dem som allerede er gitt i revisjonsdokumentet på dette punktet	
	15.	Hydrologiske observasjoner mm		Statkraft har ingen ytterligere kommentarer enn dem som allerede er gitt i revisjonsdokumentet på dette punktet	
	16.	Etterundersøkelser		Statkraft har ingen ytterligere kommentarer enn dem som allerede er gitt i revisjonsdokumentet på dette punktet	
Fiskeraksjonen for Surna	1.	En konstant minstevannføring på 1,35 m ³ /s i Rinna fra luka i Rinna dam. Om vannmengden er lavere skal enn kravet skal hele vannmengden tappes som minstevannføring.		Se kommentar under uttale til Surnadal og Rindal kommuner i eget dokument	
	2.	En konstant minstevannføring på 0,8 m ³ /s i Bulu fra inntaket før takrenna. Om vannmengden er lavere enn kravet til minstevannføring skal hele vannmengden tappes som minstevannføring		Se kommentar under uttale til Surnadal og Rindal kommuner i eget dokument	
	3.	En konstant minstevannføring på 5 m ³ /s i Folla gjennom lukene i Follsjø dam.		Se kommentar under uttale til Surnadal og Rindal kommuner i eget dokument	
	4.	Det skal sammen med vårflommen skapes en vannføring på minst 120 m ³ /s for å flytte på sediment og spyle ut Surna. Flommen skal vare i minst 2 uker og varierte linjert i oppgang og nedgang.		Se kommentar under uttale til Surnadal og Rindal kommuner i eget dokument	
	5.	Adaptiv- og effektkjøring skal forbyes og høyeste nedkjøringshastighet fastslås for sommer og vinter.		Se kommentar under uttale til Surnadal og Rindal kommuner i eget dokument	
	6.	Utsetting av fisk bør forbyes			