

Fra: "Roy Ugedal" <roy@cillco.com>
Sendt: tirsdag 11. november 2025 13.45.46
Til: "Tore Opdahl" <toop@nve.no>
Kopi: "Endre Ugedal" <endre@afjordregnskap.no>; "André Aune Bjerke" <andre@blaafall.no>
Emne: Tilleggsdokumentasjon etter befaring – Ugedal kraftverk (NVE Ref: 202318837)
Vedlegg: Vurdering av behov for omløpsventil for Ugedal kraftverk.pdf

Hei Tore,

Viser til befaring ved Ugedal kraftverk 28.10.2025.

Vi ønsker å bidra til saksbehandlingen ved å dele et kort teknisk notat utarbeidet av Blåfall AS ved André Aune Bjerke, som også deltok på befaringen.

Notatet «**Vurdering av behov for omløpsventil for Ugedal kraftverk**» beskriver vannføringsforholdene ved kraftverket og vurderer behovet for omløpsventil ved eventuelle driftsstans.

Dokumentet viser blant annet at:

- Ugedal kraftverk har en moderat slukeevne (0,68 m³/s, ca. 160 % av middelvannføring),
- om lag 40 % av vannføringen normalt går forbi inntaket som minstevannføring og overløp,
- og at en sideelv nedstrøms kraftverket bidrar med en jevn tilleggsvannføring på ca. 60 l/s.

På bakgrunn av dette vurderes behovet for omløpsventil som redusert.

Vi håper notatet kan være nyttig som supplement til NVEs videre vurderinger.

Ta gjerne kontakt dersom det er behov for ytterligere opplysninger.

Vennlig hilsen

Roy Ugedal

Ugedal Energi AS

Mob: 995 33071

Vedlegg:

1. *Vurdering av behov for omløpsventil for Ugedal kraftverk – Blåfall AS, 2025*

This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise confidential information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Your privacy is important to us. Cillco uses your personal data only in compliance with data protection laws. For further information on how Cillco processes your personal data, please see our privacy statement at <https://www.cillco.com/en/legal-privacy-policy>.