

NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Sted:
Trondheim

Dato:
02.08.2022

Vår ref:
Deres ref:

22/01040-8
202204355

Frank Jørgensen

Driva kraftverk - Kommentarer til høringsuttalelser til søknad om midlertidig fravik

Viser til oversendelse av høringsuttalelser datert 21.06.2022 hvor NVE ber om kommentar på et av kommunens punkter. På vegne av Driva Kraftverk DA kommenterer TrønderEnergi Kraft AS dette punktet.

Kommunens vedtatte uttalelse lyder som følger:

«Oppdal kommune tilrår at NVE ikke godkjenner fravik fra manøvreringsreglementet vedr. nedtapping av Gjevilvatnet til kote 659,40 i august. Dette er en viktig periode for tilsyn med husdyr på beite og adkomst til sætrene, og en mest mulig normal vannstand må etterstrebes for å kunne legge til med båt langs stranda.»

Kommunens vurderinger av tiltaket er også med i uttalelsen. Vi kommenterer også disse.

Våre kommentarer

Fraviket det søkes om (kote 659,40) er høyere enn kravet til sommervannstanden i perioden 1.juni til 14 juli. Vi har ikke mottatt henvendelser om vannstanden så lenge den har vært over kote 657. Heller ikke i år. Dette sammenfaller med informasjon vi har fra Gjevilvassosen naust og båtforening, som sier at båthavna kan benyttes fra kote 657.

Vi mener denne søknaden ikke er sammenlignbar med tidligere fravik på grunn av størrelse og sammenfall med lavt tilsig. Sommeren 2018 var historisk tørr og Gjevilvatnet var lavt på grunn av dette. Samtidig ble det kjørt ut 10 m³/s hele sommeren på grunn av kravet til vannføring ved Elverhøy. Vannstanden var under kote 656 hele sommeren og kom ikke over dette før 30. september på grunn av lavt tilsig. Dette var en uvanlig situasjon.

Konklusjon

For å unngå vinterarbeid må oppstarten av tiltakene skje som planlagt i søknaden. Vi har forsøkt å komprimere anleggsperioden, men dette har ikke latt seg gjøre på grunn av betongarbeidene som skal gjøres. Vi mener at fraviket på 40 cm nedtapping fra et «høyt» krav har små/tålelige konsekvenser for allmenne interessere sammenlignet med nytten for gjennomføring av tiltaket.

For å kunne ha et mer komplett bilde av utfordringene brukerne i og rundt Gjevilvatnet opplever, ønsker vi at Oppdal kommune deler innspill fortløpende med oss, både i fraviksperioden og ellers. Dette vil gjøre det enklere å ta hensyn ved planlegging av tiltak og kraftverksdrift.

TrønderEnergi Kraft AS

Telefon: 73 60 30 00

Postadresse:
Postboks 9481 Torgarden
7496 Trondheim

Besøksadresse:
Kløbuveien 118
7031 Trondheim

www.tronderenergi.no
tek.firmapost@tronderenergi.no
Org.nr: NO 878 631 072 MVA

Med vennlig hilsen
TrønderEnergi Kraft AS

Anders Thon Bråten
Fagleder miljø og konsesjon

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er elektronisk godkjent i henhold til interne rutiner.