Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 13.11.2026
Vår ref.: 202506883-5 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.:

Kunngjøring - Høring av søknad om bygging av Stordalselva kraftverk og Hundåga kraftverk, og vannuttak til settefiskanlegg og kommunal drikkevannsforsyning i Lurøy kommune, Nordland

NVE har mottatt en søknad fra Stokkvågen Utvikling AS om tillatelse etter vannressursloven til å bygge Stordalen kraftverk og Hundåga kraftverk, regulere Stordalsvatnet og Hundågsvatnet, regulere inntaksbasseng til Stordalselva, overføre vann fra Hundåga kraftverk til Stordalselva, og vannuttak til landbasert settefiskanlegg og drikkevann. Etter energiloven søker Stokkvågen Utvikling AS om tillatelse til å bygge og drifte Stordalselva kraftverk og Hundåga kraftverk, begge med tilhørende nettanlegg, og anleggskonsesjon for nedgravd jordkabel. Søknaden sendes nå på høring med høringsfrist 15.01.2027.

Hva søkes det om?

NVE har mottatt søknad fra Stokkvågen Utvikling AS, datert 13.03.2026, om tillatelse etter vannressursloven og energiloven til bygge Stordalen kraftverk og Hundåga kraftverk, regulere Stordalsvatnet og Hundågsvatnet med tilhørende nettanlegg, regulere inntaksbasseng til Stordalselva, overføre vann fra Hundåga kraftverk til Stordalselva, vannuttak til landbasert settefiskanlegg og drikkevann, og å legge jordkabel fra kraftstasjon til tilknytningspunkt. Tiltaket det søkes om kombinerer kommunal drikkevannsforsyning, vannforsyning til settefiskproduksjon og småkraftutbygging, samt vannforsyning til kollektivfartøy, som ferger og hurtigbåter som trafikkerer Stokkvågen.

Det ble gitt konsesjon til Stordalselva kraftverk i 2016 (vår ref. 200709818-27), denne konsesjonen er utgått. Det ble gitt konsesjon til Hundåga kraftverk i 2017 (vår ref. 200705349-69) og 11.05.2022 ble det søkt om forlenget byggefrist av konsesjonen. Søknaden er per dato fortsatt til behandling hos NVE. Dersom det gis konsesjon til prosjektene som behandles i gjeldende høring, vil planen om utbygging av Hundåga kraftverk etter dagens konsesjon falle bort.

Stordalen kraftverk planlegges med inntak på kote 433,7, inntaksbassenget til Stordalselva skal reguleres mellom LRV på kote 431,7 og HRV på kote 433,7. Stordalsvannet planlegges regulert


mellom LRV på kote 454,0 og HRV på kote 458,0. Foreslått minstevannføringsslipp forbi reguleringsdammen er 8 l/s sommer og 6 l/s vinter. Fra inntaksbassenget er det planlagt 1750 m nedgravd rør med diameter på 500 mm frem til felles kraftstasjon.

Hundåga kraftverk planlegges med inntak på kote 275,0, reguleringen av Hundågsvatnet mellom LRV 321,1 og HRV på kote 325,1. Foreslått minstevannføringsslipp forbi reguleringsdammen er 18 l/s sommer og 13 l/s vinter. Foreslått minstevannføringsslipp forbi inntaksdammen er 15 l/s sommer og 11 l/s vinter. Fra inntaksdammen i Hundåga er det planlagt 1600 m retningsstyrt boring over til Stordalen. Nedre del av vannveien til Hundåga kraftverk planlegges som 340 m nedgravd rør.

Rørene for Hundåga og Stordalselva samles i en felles grøft ned mot kraftstasjonen. Det er planlagt en felles kraftstasjonsbygning for begge kraftverkene på kote 30 i Stordalselva. Produksjonsvann fra Hundåga kraftverk til Stordalselva skal overføres på samme kote. Det søkes om å ta ut inntil 120 l/s til settefiskanlegg og 10 l/s til drikkevann fra kraftstasjonen. Gjennomsnittlig vannuttak til settefiskanlegget er beregnet til 70 l/s. Fra utløpskummen ved kraftstasjonen er det planlagt en vannledning, med naturlig fall og en lengde på 2,3 km og diameter 300 mm, ned til Stokkvågodden industri- og næringsområde.

Begge kraftverkene kan koples på eksisterende nettverk med vilkår som begrenser innmatingen til 4,21 MW. Det søkes om anleggskonsesjon mellom kraftstasjon til grenseskille mot områdekonsesjon eksisterende distribusjonsnett.

For vannuttak til drikkevannsforsyning og settefiskanlegg planlegges det en vannledning på 2,3 km fra utløpskummen ved kraftstasjonen til Stokkvågodden industriområde. Vannledningen vil bli lagt i kombinert grøft langs eksisterende veier og eksisterende trasé for dagens vannforsyning.



Figur 1-2 Enkelt prinsipp for ny teknisk løsning som nå omsøkes, med inkludering av relevante inngrep.

Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på NVEs nettside: www.nve.no/9632/V. Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden skal også behandles etter reglene i Kapittel 3 i energiloven og gjelder tillatelse etter energiloven § 3-1.

Informasjon om saksbehandlingen finner du på NVEs nettside: www.nve.no/vann-og-vassdrag/vassdrag-og-grunnvannstiltak/konsesjon-til-vassdragstiltak/

Hva ønsker vi uttalelser om?

NVE ønsker å få inn synspunkter på planene som er presentert i søknaden. NVE ønsker konkrete synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ eller forslag til begrensninger i planene. Vi ønsker også begrunnede forslag til avbøtende tiltak som kan redusere eventuelle ulemper ved gjennomføringen av prosjektet. I tillegg ber vi om eventuelle kommentarer til om søknaden gir tilstrekkelige opplysninger om tiltakets virkninger. Alle som har meninger om saken, kan sende inn en uttalelse.

Slik sender du inn høringsuttalelse

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på én av følgende måter:

- via skjema for uttalelser, som dere finner på sakens nettside (www.nve.no/9632/V)
- via e-post til nve@nve.no (merk e-posten med «Høringsuttalelse 202506883» i emnefeltet, og oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen om du representerer en virksomhet)
- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO (merk brevet med «Høringsuttalelse 202506883», og oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen om du representerer en virksomhet)

Frist for å sende uttalelse er **15.01.2027.**

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i saken. Er høringsuttalelsen lang, oppfordrer NVE høringspartene til selv å skrive en kortfattet konklusjon eller sammendrag. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter, og sentrale saksdokumenter legges ut på NVEs nettsider.

Konsultasjon

NVE ber om at Sametinget og andre representanter for samiske interesser i høringsuttalelsen gir tilbakemelding på om dere ønsker konsultasjon i forbindelse med søknaden. Gi også beskjed om dere har behov for tolk. Mer informasjon om konsultasjon finnes på www.nve.no/konsultasjon.

Til kommunen

Vi ber Lurøy kommune om å informere om saken på sine nettsider og ev. sosiale medier.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Med hilsen

Ingvild Marie Dybwad
seniorrådgiver

Malin Solheim Høstmark
seniorrådgiver (saksbehandler)

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:
HV - Seksjon for vannbalanse - Seija Maria Stenius
STATSFORVALTEREN I NORDLAND
Nordland fylkeskommune
STATENS VEGVESEN
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
LURØY KOMMUNE
Sabima Samarbeidsrådet For Biologisk Mangfold
Kystverket
Sametinget / Samediggi
NORSKE REINDRIFTSAMERS LANDSFORBUND
Mattilsynet
Forum for Natur og friluftsliv i Nordland
Hestmannen/Strandtindene / Hierkiealma reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 23, Nordland
Landbruksdirektoratet
Norske Samers Riksforbund
Norges Miljøvernforbund - Nordland
TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg - Mari Hegg Gundersen
TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg - Anne Folstad Hagen
MOTVIND NORGE
NATURVERNFORBUNDET RANA OG OMEGN

Kopimottakerliste:

STOKKVÅGEN UTVIKLING AS