

NVEs forslag til Manøvreringsreglement for regulering av Finndølavassdraget i Fyresdal og Valle kommuner i Telemark og Agder fylker

(Fastsatt ved kgl.res. Xxx)

Erstatter tidligere reglement gitt ved kgl.res. av 07.04.1961 Tillatelse til å regulere Hovvatn, Fistøylvatn og Rauvatn i Finndølavassdraget og kgl.res. av 14.08.1970 til ytterligere regulering og overføring i Finndølavassdraget.

1. Reguleringer

Magasin	Naturlig sommervst . kote	Reguleringsgrense r		Flomstign . til kote	Oppd. m	Senkn. m	Reg. høyde m
		Øvre kote	Nedre kote				
Torsdalsmagasinet	596,3	617,0	596,0	618,2	20,7	0,3	21,0
Hovvatn	596,3	617,0	596,0	618,2	20,7	0,3	21,0
Fistøylvatn	-	617,0	nat.vst.	618,2	-	-	-
Rauvatn	-	617,0	nat.vst.	618,2	-	-	-
Øysævatn (Øysæ)	665,0	682,0	658,0	682,2	17,0	7,0	24,0
Votnevatni (Våtna)	567,0	590,0	567,0	590,9	23,0	0	23,0
Midtvatn	568,0	590,0	nat.vst.	590,9	22,0	-	-
Svånevatn	573,6	590,0	nat.vst.	590,9	16,4	-	-
Gausvatn	587,0	589,0	550,0	589,3	2,0	37,0	39,0

Kotehøydene for Torsdalsmagasinet, Hovvatn, Fistøylvatn og Rauvatn refererer seg til magasinkart over Finndøla av 1955 (L-28¹).

Kotehøydene for Øysævatn refererer seg til NVEs vassdragsnivellelement nr. 392 – FM9, kote 667,853 ved nåværende Øysædam.

Kotehøydene for Votnevatni, Svånevatn og Midtvatn refererer seg til NVEs nivellelement nr. 391 – FM9, kote 570,189 ved nåværende Votnadam.

For Gausvatn refererer kotehøydene seg til NVEs nivellelement nr. 472 – FM3, kote 589,225.

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Overføringer

Avløpet fra Øyufsvatn og Reimåstjern – nedbørfelt 18 km² – overføres til Mørketjern.

Avløpet fra Kleppsvatn – nedbørfelt 3 km² – overføres til Ulvsvatn i Bondøla.

Avløpet fra Ulvsvatn med ovennevnte overføringer – nedbørfelt 98 km² – overføres til Haukereivatn i Finndøla.

Avløpet fra Tussetjønn med mindre bekk fra nord – nedbørfelt 7 km² – overføres til Ramsvatn.

Avløpet fra Votnevatni med ovennevnte overføringer – nedbørfelt 318 km² – overføres til Gausvatn.

Avløpet fra Grimsvatn – nedbørfelt 5,5 km² – overføres til tunnelen Votnevatni-Gausvatn.

2.

Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes. Heller ikke må lavvassføringen på strekningene mellom magasinene i Finndøla og i Nidelva nedenfor Fyresvatn forminskes til skade for andres rettigheter. Fra Ulvsvatn til Ramnåe/Bondøla skal det slippes minst 1,0 m³/s i perioden 1. mai – 14. oktober, minst 0,5 m³/s 15. – 31. oktober, og minst 0,3 m³/s i perioden 1. november – 30. april. Vannføringene skal måles ved utløpet av Ulvsvatn. Fra Øysæ skal det slippes minst 0,2 m³/s hele året. Ellers kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det skal føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten.

4.

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Energidepartementet.