



Til Norges vassdrags- og energidirektorat	Vår saksbehandler Cato Dørmænen	Vår dato 11.06.2024	Vår referanse 2020/94-93/345
Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO		Tidligere dato	Tidligere referanse 202301154-18

Uttale til høyring av søknad - Krossdalen-Steinsland - Krossdalen-Haugsvær - Steinsland kraftverk og Nygard pumpekraftverk, Vaksdal og Modalen kommune, Vestland

Vi viser til melding om fornying av 420 kV ledning mellom Krossdalen Steinsland, Haugsvær og Nygård pumpestasjon, Vaksdalen og Modalen kommuner.

Forsvarsbygg gir høringssvar til denne type saker med det utgangspunkt å ivareta forsvarssektorens arealbruksinteresser. Utgangspunktet vil alltid være at Forsvarets faste tilstedeværelse har bakgrunn i en nasjonal beslutning om lokalisering, og at den militære virksomheten som gjennom denne beslutningen er tiltenkt å være på stedet må kunne videreføres optimalt.

Vi ber om at følgende tas med i den videre konsesjonsbehandlingen

Vi har ingen konkrete innspill til traseene, men generelt for anleggelse av kraftlinjer gjelder følgende prinsipper for å ivareta Forsvarets interesser;

- Kraftledninger og master bør være mest mulig synlig for lavtflygende fly/helikoptre, spesielt under dårlige siktforhold.
- Kraftlinjene bør ikke krysse daler, elver og vann mer enn absolutt nødvendig. Det er ved krysningspunktene at kraftlinjene er spesielt farlige for lavtflygende luftfartøy.
- Luftfarten har felles interesse med fuglelivet i at kraftlinjer skal synes mest mulig. Derfor bør det ikke iverksettes avbøtende tiltak for å kamuflere kraftlinjer.
- Kraftlinjemaster og eventuelle lengre luftspenn skal rapporteres med stor nøyaktighet både i x, y, og z-aksen, og skal meldes/merkes iht Forskrift om rapportering og registrering av luftfartshindre (BSL E 2-1).

Utover dette har vi ingen merknader til fornying av kraftledning.

Med hilsen

Bjørn Bergesen
Leder Arealplan
Eiendomsforvaltning
Forsvarsbygg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.