



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statkraft Energi AS

Organisasjonsnummer: 987059729

Dato: 11.09.2026

Varighet: 11.09.2076

Referanse: NVE 202610804-5

Kommune: Narvik

Fylke: Nordland



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 14. juni 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statkraft Energi AS tillatelse til å bygge, eie og drive elektrisk anlegg for å drifte minstevannføringsanlegg ved Stasjonsholmen i Norddalen, og ved Sørrelv i Sør-dalen. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggs-konsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

22 kV jordkabel ved Sørrelva i Narvik kommune, MS10–T21 Tverrslag Sørrelv

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En omtrent 140 meter lang jordkabel med nominell spenning 22 kV, tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 50 mm² Al.
- Kabelnedføring og bryter monteres i eksisterende mast på høyspentlinjen.

22 kV jordkabel ved Stasjonsholmen i Narvik kommune, MS101–T-07 Tverrslag Stasjonsholmen

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En 260 meter lang jordkabel med nominell spenning 22 kV, tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 50 mm² Al.
- Kabelnedføring og bryter monteres i eksisterende mast på høyspentlinjen.

T-21 Tverrslag Sørrelv nettstasjon i Narvik kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En nettstasjon med grunnflate omtrent 15 m² og høyde omtrent 2,5 meter, som vist på vedlagt bilde
- Transformator med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 0,1 MVA
- Innendørs gassisolert koblingsanlegg med 2 stk. bryterfelt.
- Nødvendig høyspenningsanlegg

T-07 Tverrslag Stasjonsholmen nettstasjon i Narvik kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En nettstasjon med grunnflate omtrent 15 m² og høyde omtrent 2,5 meter, som vist på vedlagt bilde
- Transformator med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 0,1 MVA
- Innendørs gassisolert koblingsanlegg med 2 stk. bryterfelt.
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «Vedlegg 1 – Stasjonsholmen trasekart», «Vedlegg 2 – Sørrelv trasekart», og bilder merket «Vedlegg 3 – Nettstasjon» vedlagt denne konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen ett år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen ett år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Byggtekniske krav

Konsesjonær skal etablere transformatorbygninger i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

7. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen to år etter at anlegget er satt i drift.

Dere skal legge NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) til grunn for gjennomføringen av anleggsarbeidet. I tillegg gjelder følgende krav for anleggsarbeidet:

- a) Dersom det er risiko for at viktige naturverdier og/eller kulturminner kan bli berørt av anleggsarbeidet, skal dere merke disse i terrenget med bånd eller gjerde som ikke forvitrer. I tillegg skal dere vurdere merking i anleggsmaskinenes styringssystem.
- b) Dere skal skave av vekstmasser og lagre disse i ranker med maksimalt to høydemeter, og benytte disse vekstmassene ved istandsetting for å sikre naturlig revegetering.
- c) I områder med dårlig bæreevne skal dere forebygge terrengskader, og utbedre eventuelle skader umiddelbart.
- d) Dere skal ta hensyn til vassdrag og mindre bekker for å hindre erosjon og/eller tilslamming.
- e) Ved istandsettingen skal dere sørge for naturlige overganger til tilgrensende terreng.
- f) Ved terrengkjøring skal dere tilstrebe å benytte samme kjørespor, unngå viftekjøring og forsterke eventuelle kjøreskader umiddelbart.

8. Tilsyn

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget utføres av NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Ingrid Myrtveit

seksjonssjef

Tor Carlsen

fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner