

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 21.04.2022

Vår ref.: 202207686-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: 202100270-5

Tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for Jostedal kraftverk

Vi viser til Deres søknad av 12. april 2022 om fravik av manøvreringsreglement for Jostedal kraftverk.

Søknaden

Søknaden fra Statkraft Energi:

«Viser til manøvreringsreglementet for Jostedal kraftverk gitt i kgl.res. av 14. desember 2001, der Austdalsvatnet har LRV på kote 1130 (NN1954). Anlegget ligg i Luster kommune i Vestland fylke.

Som regulant må vi grunna forskriftskrav ta Styggevatnet ned til LRV for å kunne inspisere oppstraums damside i samband med revurdering av dammen. Styggevatnet og Austdalsvatnet er normalt eit samanhengande vatn, men på låge vasstandar skil dei lag på overflata, men er kopla saman med tunell.

Vi har til no lagt til grunn at innløpet til denne tunellen frå Austdalsvatn har ein terskel på kote 1130 moh som sikrar at ein ikkje går under LRV ved vidare nedtapping av Styggevatn som har LRV på kote 1110 moh. Men i samband med noverande planlegging av revurderinga har ein kome over dokumentasjon som kan gi grunn til å anta at denne terskelen ikkje vart støypt under anleggstida. Tunellsolen ligg på kote 1129 moh. Vi kan derfor ikkje garantere at Austdalsvatnet ikkje går under LRV ved nedtapping.

Søkjer derfor om løyve til å kunne gå under LRV for Austdalsvatnet med 1 meter i tidsrommet vi er nedtappa grunna revurderinga. Vi antar dette maksimalt vil vere 20. april til 1. juli.

Landskapet og magasina er stort sett snø- og isdekte i perioden. Med reguleringshøgde på 70 meter er 1 meter eit relativt lite avvik for Austdalsvatnet. Vi vurderer på dette grunnlaget at ein dispensasjon ikkje vil ha miljøulempar av betydning.



For å kunne rekke å få ned Styggevatnet til synfaringa (må skje før vårsmeltinga set til for alvor) hastar det ei avklaring på denne søknaden. Vi beklagar dette, men ting har dukka opp undervegs.»

Høring av søknad

Søknaden ble på grunn av tiltakets antatte beskjedne ulemper for allmenne interesser sendt på en begrenset høring.

Luster kommune har i e-post av 20.4.2022 følgende merknader:

«Vi har forståing for at den omtala undersøkinga må skje fortast mogleg grunna snø- og issmelting.

Vi ber om at det blir tatt omsyn til dyreliv, særskilt rein, samt at nedtappinga skjer på ein måte som sikrar tilhøva til vasslevande organismar.

Elles ber vi om at kommunen får meir tid til uttale ved søknadar til NVE ved liknande høve.

Vi har elles ikkje merknadar til søknaden»

Statsforvalteren i Vestland har ikke kommet med merknader til søknaden.

NVEs vurdering

Søknaden gjelder tillatelse til å senke vannstanden i Austdalsvatn inntil 1 m under LRV i perioden 20 april-1.juli i 2022. LRV i Austdalsvatn er på kote 1130. Magasinet er regulert med 70 m. Bakgrunnen for søknaden er behov for å senke vannstanden i det nedenforliggende magasinet Styggevatn for å kunne inspisere oppstrøms damside i forbindelse med revurdering av dammen.

En senking av Styggevatn kan føre til at vannstanden i Austdalsvatn, på grunn av overføringstunnelen mellom magasinene, går under gjeldende LRV med en meter og innstiller seg på kote 1129.

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid eller naturfaglige undersøkelser. Tiltaket faller etter vårt syn inn under det siste formålet. NVE kan ikke se at en begrenset vannstandssenking på inntil 1 meter under LRV i Austdalsvatn, i en tid der vannet er dekket av is og snø, vil være til nevneverdig skade for noen kjente allmenne interesser.

Tillatelsen gis med vilkår som etter vårt syn vil ivareta merknadene fra Luster kommune.

Konklusjon:

NVE gir tillatelse til at Statkraft Energi kan fravike bestemmelsen i kgl.res. av 14. desember 2001, punkt 1A om reguleringsgrensene for Austdalsvatn. Vannstanden i Austdalsvatn kan i perioden 20. april -1. juli i 2022 senkes til kote 1129, som tilsvarer



en meter under LRV. Det presiseres at nedtapping og oppfylling under LRV skal skje innenfor den tillatte perioden.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet for det tidsrom manøvreringsreglementet fravikes
- Nedtappingsperioden skal gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand for årstiden skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er slutført.
- Nedtappingen skal skje over så lang tid at en i størst mulig grad unngår at fisk blir innestengt i dammer og høler.
- Statkraft Energi har ansvar for opprydding i anleggsområdet når arbeidene er utført, og for å rette opp eventuelle skader som måtte oppstå som en følge av tiltaket.
- Fraviket fra manøvreringsreglementet skal kunngjøres en gang lokalt før det starter.
- Statkraft Energi må varsle grunneiere og rettighetshavere skriftlig.
- NVE forutsetter at Statkraft Energi har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



Godkjent av Carsten Stig Jensen
Seksjonssjef

Rune Flatby
Spesialrådgiver

Mottakerliste:

STATKRAFT ENERGI AS
STATKRAFT AS - Kåre Hønsi

Kopimottakerliste:

Kleiven Axel
Paulsby John Petter
Fossøy Vidar
LUSTER KOMMUNE
STATKRAFT ENERGI AS - Torbjørn Tuften
STATKRAFT ENERGI AS - Inge Hass
TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg - Mari Hegg Gundersen
STATSFORVALTAREN I VESTLAND