

From: Lervik Katrin <Katrin.Lervik@oed.dep.no>
Sent: torsdag 8. april 2021 10.28
To: bodil.gjeldnes@surnadal.kommune.no
Cc: NVE
Subject: [SPAM] Sv: Spørsmål etter fastsetting av nye konsesjonsvilkår i Folla-Vindølareguleringa

Hei,

Når det gjelder tidsperspektiv så gjelder vilkårene i utgangspunktet umiddelbart etter de nye vilkårene er vedtatt. Dersom det kreves fysiske ombygginger vil det jo naturligvis ta noe tid før f.eks. minstevannføring og inntak vil kunne realiseres. Det står i merknadene til vilkårene på side 194 i kgl.res. at "Plan for teknisk utførelse av minstevannføringsslipp samt et nytt øvre inntak, skal godkjennes i medhold av dette vilkåret, og skal legges frem så snart det er praktisk og teknisk mulig." Dette vil si at det ikke er satt en konkret frist. Statkraft vil sikkert måtte bruke litt tid på å designe og planlegge de tekniske løsningene. Deretter vil Statkraft utarbeide detaljplan som NVEs miljøtilsyn skal godkjenne, etter en høring der bl.a. kommunen vil være en part. Når planen er godkjent kan dette bygges og etter hvert settes i drift.

Det som er departementets anbefalinger og føringer mv i kgl.res. er generelt å anse som noe som regulanten plikter å følge opp.

Mvh,
Katrin Lervik

Fra: Bodil Gjeldnes <bodil.gjeldnes@surnadal.kommune.no>
Sendt: 29. mars 2021 14:23
Til: Lervik Katrin <Katrin.Lervik@oed.dep.no>
Emne: Spørsmål etter fastsetting av nye konsesjonsvilkår i Folla-Vindølareguleringa

Hei,

Viser til de nye konsesjonsvilkåra som ble fastsatt for Folla-Vindølareguleringa 5. mars 2021.

Kommunene har noen spørsmål til den kongelige resolusjonen.

- tidsperspektiv for iverksetting av nye vilkår?
- hvordan kan vi forvente at regulanten vil forholde seg til det som er anbefalinger i kgl res, og ikke fastsatt konkret i nye vilkår inkl. manøvreringsreglement?

Hadde vært glad for svar så snart som mulig etter påske.

Med vennlig hilsen

Bodil Gjeldnes
Miljøvernrådgievar
90177053
bodil.gjeldnes@surnadal.kommune.no

Surnadal kommune

Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal

www.surnadal.kommune.no