

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
NVE

Saksbeh./tlf.nr.: Kristin Melander Vie/99298480
Deres ref./Deres dato: 20200026-8/ 01.03.2021
Vår ref.: 21/00250-2
Vår dato: 16.04.2021

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Høring - Søknad om konsesjon - Bygge Smådalselva kraftverk - Samnanger kommune - Vestland

Statnett viser til brev datert 26.3.2021 vedrørende konsesjonssøknad for Smådalselva kraftverk

Statnetts merknad til konsesjonssøknaden

Statnett er positiv til økt kraftproduksjon i Samnanger. Statnett ønsker å ha oversikt over tilknytningssaker i området, og ønsker å få inn søknader om tilknytning. Vi ber om at tiltakshaver sjekker kapasiteten for tilknytning i overliggende nett. Det er for tiden begrensning i transformeringskapasiteten i overliggende nett, men Statnett er i ferd med å sette inn en større transformator i Samnanger transformatorstasjon slik at kapasiteten vil øke fra 2022.

Statnett ber tiltakshaver sjekke om det Anleggenes funksjonsegenskaper er gjenstand for offentlig rettslig vedtak av systemansvarlig iht. forskrift om systemansvaret §14. Konsesjonær har ansvaret for å avklare anleggenes funksjonalitetsegenskaper før anleggene settes i bestilling, det vil si i god tid før planlagt idriftssettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at søknad om funksjonalitet iht. fos § 14, skjer uavhengig av prosessen for å søke om nettkapasitet til ny produksjon og forbruk (nettilknytning). Vi oppfordrer til å starte denne prosessen tidlig. Les mer om nettilknytning på våre [nettsider](#)¹

Er det spørsmål knyttet til Statnetts høringsuttalelse eller andre forhold det ønskes informasjon om kan saksbehandler Kristin Melander Vie kontaktes på tlf.: 99298480 eller epost: kristin.vie@statnett.no

Med vennlig hilsen

Harris Utne
Avdelingsleder Nettutvikling

Kristin Melander Vie
Seniorrådgiver

Kopi: Statnett Firmapost

¹<https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nettkapasitet-til-produksjon-og-forbruk/>