



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Tensio TN AS

Organisasjonsnummer: 988 807 648

Dato: 16.03.2026

Varighet: 16.03.2076

Referanse: NVE-202402349-26

Kommune: Verdal

Fylke: Trøndelag



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 31. januar 2024. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Tensio TN AS tillatelse til en ny 66 kV kraftledning mellom Verdal transformatorstasjon og Ørin transformatorstasjon. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

66 kV kraftledning Verdal S—Ørin i Verdal kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En ca. 1,7 km lang dobbeltkurs luftledning med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 2 x 3 x Al59 444. Mastene skal bygges som 5 singlepole kompositt/stål eller fagverksmaster i stål med traverser av stål eller kompositt, og komposittisolatorer og 2 vinkelmaster i rundstål eller fagverksmaster i stål.

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- En ca. 2,6 km lang dobbeltkurs luftledning med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 2 x 3 x 1 FeAl nr. 185.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket *Oversiktskart Verdal-Ørin*, vedlagt denne konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen tre år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen tre år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

7. Riving av eksisterende anlegg

Eksisterende delstrekning på 66 kV kraftledning Verdal S–Ørin skal fjernes innen 2 år etter at den nye delstrekningen 66 kV-kraftledningen Verdal S–Ørin er satt i drift.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

8. Flomskog

Hogst i flomskogsmark ved Grønøra skal begrenses til et minimum. Tensio TN skal legge til rette for at flomskogen ved Grønøra, i det området der ledningen rives, får reetableres naturlig som flomskog.

9. Naturbeitemark

Motorferdsel og terrenginngrep i naturbeitemark ved Baglan skal unngås dersom mulig.

10. Elektromagnetisk felt

Konsesjonær skal bytte om på fasene på den ene kursen for å komme under utredningsgrensen for elektromagnetisk felt for boligen på Baglbakken 57.

11. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen to år etter at anlegget er satt i drift.

Dere skal legge NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) og NVEs veileder for skogrydding i kraftledningstraseer (2/2016) til grunn for gjennomføringen av anleggsarbeidet. I tillegg gjelder følgende krav for anleggsarbeidet:

- a) Dersom det er risiko for at viktige naturverdier og/eller kulturminner kan bli berørt av anleggsarbeidet, skal dere merke disse i terrenget med bånd eller gjerde som ikke forvitrer. I tillegg skal dere vurdere merking i anleggsmaskinenes styringssystem.
- b) Dere skal skave av vekstmasser og lagre disse i ranker med maksimalt to høydemeter, og benytte disse vekstmassene ved istandsetting for å sikre naturlig revegetering.
- c) I områder med dårlig bæreevne skal dere forebygge terrengskader, og utbedre eventuelle skader umiddelbart.
- d) Dere skal ta hensyn til vassdrag og mindre bekker for å hindre erosjon og/eller tilslamming.
- e) Ved istandsettingen skal dere sørge for naturlige overganger til tilgrensende terreng.
- f) Ved midlertidig inngrep på dyrka jord skal dere håndtere jordmassene slik at jordens produksjonsevne ikke reduseres.
- g) Ved terrengkjøring skal dere tilstrebe å benytte samme kjørespor, unngå viftekjøring og forsterke eventuelle kjøreskader umiddelbart. Motorferdsel og terrenginngrep i seminaturlig eng skal unngås dersom mulig.
- h) Dere skal gjennomføre anleggsarbeidet slik at spredning av fremmede arter unngås.
- i) Dere skal gjennomføre anleggsarbeidet utenom hekketiden for fugl fra april til juli.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Inga Nordberg
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.