



NVE

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 11.03.2026
Vår ref.: 202320108-33 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.:

Saksbehandler: Sofie Moe Knudsen,
22 95 90 43, smk@nve.no

NVE gir Statnett tillatelse til å oppgradere Ørsta transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett SF tillatelse til å oppgradere Ørsta transformatorstasjon i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Statnett får tillatelse til å utvide eksisterende stasjonsareal med omtrent 600 m², bygge en ny transformatorcelle med grunnflate på omtrent 340 m¹ og høyde på ca. 12 meter og justere traseen til 420 kV-ledningen fra Sykkylven over en strekning på omtrent 450 meter inn mot stasjonen. NVE gir videre tillatelse til å etablere et kaianlegg med adkomstvei i Sæbø, og tiltak for ras- og flomsikring nordøst for Ørsta transformatorstasjon.

Vedlagt oversendes NVEs tillatelse (anleggskonsesjon) og notatet «Begrunnelse for vedtak» av i dag. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/25757/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt dere til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Oppdatering av detaljplan

Statnett utarbeidet en detaljplan som de sendte NVE sammen med konsesjonssøknaden 25. august 2025. Detaljplanen er for tiden til behandling hos NVEs miljøtilsyn. I forbindelse med at NVE nå gir Statnett konsesjon til de omsøkte tiltakene har vi stilt flere vilkår som følger med tillatelsen, herunder vilkår om detaljplan. NVE ber Statnett vurdere om vilkårene i konsesjonsvedtaket er tilstrekkelig beskrevet i detaljplanen som foreligger, og ved behov sende oss en oppdatert detaljplan. Merk oversendelsen med saksnummer 202310808-2.

Omlegging av 420 kV luftledning

Statnett har søkt om å legge om ca. 450 meter av dagens 420 kV luftledning mellom Sykkylven-Ørsta inn mot Ørsta transformatorstasjon. Anleggskonsesjon for strekningen Ørskog-Ørsta ble meddelt Statnett 21.12.2011, NVE-ref. 200701252-2523. Tidligere anleggskonsesjonen spesifiserer

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

ikke at ledningen går via Sykkylven transformatorstasjon. NVE har derfor gitt nye anleggskonsesjoner i henhold til gjeldende praksis for strekningene Ørskog-Sykkylven og Sykkylven-Ørsta, NVE-ref. 202320108-38 og 202320108-40.

Orientering av grunneiere, rettighetshavere, naboer og gjenboere

NVE ber om at Statnett så snart som mulig sender dette brevet til grunneiere, rettighetshavere, naboer og gjenboere. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.

NVE ber om at Statnett sender en bekreftelse på utsendelsen av brevet med opplysning om dato for utsendelsen.

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Forskriften gjelder systemansvarlig og enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt omsetter og sluttbrukere. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Systemansvarlig skal blant annet fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved endringer i anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon. Se Reguleringsmyndigheten for energi sine nettsider for mer informasjon om systemansvarsforskriften og veiledere. Se Statnetts nettsider for gjeldende retningslinjer.

Om rammene for konsesjonen

Konsesjonene er nå spesifisert slik at konsesjonæren selv kan bestemme antall og ytelse på transformatorer, innenfor rammene av et øvre tak for spenningsnivå og eksisterende bygningsmasse/celler. Nye transformatorceller vil normalt kreve søknad. Det vil ikke kreve søknad å utvide eksisterende koblingsanlegg med nye bryterfelt inne i eksisterende bygning eller innenfor eksisterende inngjerdede stasjonsområde, så lenge øvre spenningsnivå spesifisert i konsesjonen ikke endres. Nytt kompenseringsanlegg og jordslutningsspoler er fremdeles søknadspliktige.

Dersom transformatorytelsen økes kan dette medføre at stasjonen havner i en ny klasse etter kraftberedskapsforskriften § 5-2 og 5-9. Da må stasjonen følge kravene til den nye klassen. Dette kan innebære konsesjonspliktige endringer. Konsesjonær må også sende ny melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg til NVE.

Som tidligere vil det kreve søknad for å etablere nye, inngjerdede stasjonsområder og å utvide eksisterende stasjonsområder. Nye bygninger inne på stasjonsområdet vil som hovedregel kreve søknad, inkludert nye transformatorceller.

For inngjerdede stasjoner, vil bygninger med grunnflate opptil 50 m², der høyden på det nye bygget ikke er høyere enn eksisterende bygninger på stasjonsområdet, ikke kreve søknad. Tilbygg på eksisterende bygninger krever som hovedregel konsesjonsbehandling, med unntak av tilbygg på maks 50 m² fra konsesjongitt bygningsareal, der høyden på tilbygget heller ikke er høyere enn



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

eksisterende bygning. Det kan bygges ett slik tilbygg før det må søkes om ny konsesjon. Dette fremkommer av vilkår 5 i vedlagte anleggskonsesjon.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit

seksjonssjef

Sofie Moe Knudsen

rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

STATNETT SF

Kopimottakerliste:

STATNETT SF - Odd Egil Nisja

STATNETT SF - LARS STØRSET

Vedlegg:

Begrunnelse for vedtak, NVE-ref. 202320108-19

Anleggskonsesjon stasjon, NVE-ref. 202320108-37

Anleggskonsesjon ledning, NVE-ref. 202320108-38 og NVE-ref. 202320108-40

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.