

NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

Middelthuns gate 29

0368, Oslo

Deres ref.
Torggrim Skogheim

Deres dato
17.02.2026

Arkivnr.
202602-999

Vår ref.
Henrik Olsen

Narvik, 17.02.2026

Nordkraft Industrinett AS svar på høringsuttalelser til Nye Skoglund transformatorstasjon med 420 kV tilknytning fra Kvandal

Det vises til høringsuttalelser fra hhv. Statnett SF, Nordlands fylkeskommune, Sametinget og Narvik kommune i forbindelse med Nordkraft Industrinett AS sin konsesjonssøknad «Nye Skoglund transformatorstasjon med 420 kV tilknytning fra Kvandal».

Nordkraft Industrinett AS sine svar på høringsuttalelsene finnes nedenfor.

Statnett SF	Nordkraft Industrinett AS takker for uttalelsen og de overordnede vurderingene knyttet til tilknytningen i Kvandal transformatorstasjon og videre forsyning mot ny transformatorstasjon på Skoglund. Nordkraft Industrinett tar til etterretning Statnetts vurdering om at flytting av lastuttak fra 132 kV til 420 kV er fordelaktig, og er innstilt på å finne en løsning som ivaretar hensynene til Statnett, Nordkraft Industrinett og kunden. Når det gjelder 420 kV bryterfelt i Kvandal transformatorstasjon, vil Nordkraft Industrinett avklare eierskapsforholdene i den videre prosjekteringsfasen. Det legges til grunn at Nordkraft Industrinett skal eie 420 kV bryterfelt for avgangene mot Skoglund, samt etablere eget kontrollbygg for 420 kV-anlegget i tråd med forutsetningene fra Statnett. Navn i enlinjeskjema var ikke endelig og betegnelser i enlinjeskjema vil bli gjennomgått og ryddet opp i, slik at det tydelig skilles mellom eksisterende og planlagt stasjon og komponenter, for å unngå misforståelser. For reaktiv kompensering vil konsekvensene av 420 kV kabel bli utredet, og behov for kompenserende tiltak vil bli vurdert i samråd med Statnett. Nordkraft Industrinett vil også delta i de planlagte systemtekniske analysene for Kvandal/Skoglund og inngå nødvendig utredningsavtale. Systemløsningen vil bli gjennomgått opp mot kravene i NVF. Eventuelle nødvendige tilpasninger vil bli innarbeidet i den videre prosjekteringen.
-------------	---

Nordkraft Industrinett AS

POSTADRESSE: Postboks 55, 8501 Narvik
BESØKSADRESSE: Teknologiveien 2, 8517 Narvik

TELEFON: 76 96 11 75
post@nordkraft.no

WEB: nordkraft.no
FORETAKSNR: 986 947 884 MVA

	Reservert kapasitet på 230 MW tas til orientering. Nordkraft Industrinett vil følge opp vilkår knyttet til transformatorkapasitet, vernløsninger, frekvensvern og nødvendige tiltak for å håndtere utfall av 420 kV-linjer mellom Ofoten og Kvandal. Videre vil krav fra systemansvarlig etter forskrift om systemansvaret § 14 bli fulgt opp. Nordkraft Industrinett vil avklare anleggenes funksjonsegenskaper og sikre at nødvendige vedtak foreligger før idriftsettelse. Nordkraft Industrinett vil ivareta forhold og forutsetninger som fremgår av Statnetts uttalelse i den videre planleggingen og gjennomføringen av tiltaket.
Nordland fylkeskommune	Nordkraft Industrinett AS takker for mottatt høringsuttalelse og bekrefter at alle påpekte forhold vil bli ivaretatt i videre planlegging og gjennomføring av tiltaket. Når det gjelder kulturminner, vil aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminneloven § 8 andre ledd følges. Dersom det under arbeidet oppdages automatisk fredete kulturminner, vil arbeidet stanses og Kulturminner i Nordland varsles umiddelbart. Eventuelle forhold knyttet til samiske kulturminner vil håndteres i tråd med uttalelse fra Sametinget. Tiltaket planlegges slik at det ikke påvirker det listeførte kulturminnet ved Kvandal transformatorstasjon, og eventuelle endringer vil avklares med Troms fylkeskommune. For vannmiljø vil Nordkraft Industrinett følge vannforskriften og vurdere behov for egen drenerings- og erosjonssikringsplan i anleggsfasen. Kryssing av bekker vil gjennomføres skånsomt og i tråd med anbefalte tiltak for å unngå endringer i vannføring, sedimenttransport og dreneringsmønster, herunder håndtering av masser, overvann og eventuelle midlertidige sikringstiltak. Det vil også avklares om tiltaket krever tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Når det gjelder folkehelse og friluftsliv, vil avbøtende tiltak sikre at allmennhetens tilgang og opplevelse i området ivaretas på en god måte. Nordkraft Industrinett vil således følge opp og ivareta alle punkter i uttalelsen fra Nordland fylkeskommune.
Sametinget	Nordkraft Industrinett AS takker for mottatt høringsuttalelse og bemerker seg uttalelsen fra Sametinget og sørger for å ivareta den generelle aktsomhets- og meldeplikt ved funn av spor etter eldre aktivitet i området eller samiske kulturminner.
Narvik kommune	Nordkraft Industrinett AS takker for mottatt høringsuttalelse og bemerker seg at Narvik kommune ikke har merknader til konsesjonssøknaden

Med hilsen
NORDKRAFT INDUSTRINETT AS
Henrik Olsen
Siv.ing

Nordkraft Industrinett AS

POSTADRESSE: Postboks 55, 8501 Narvik
BESØKSADRESSE: Teknologiveien 2, 8517 Narvik

TELEFON: 76 96 11 75
post@nordkraft.no

WEB: nordkraft.no
FORETAKSNR: 986 947 884 MVA