

Norges Vassdrags- Og Energidirektorat
(nve)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Deres ref.: 202422030-2

Vår ref.: 24/11412-4- ALST

Dato: 07.01.2025

Høringsuttalelse til søknad om midlertidig fravik fra manøvreringsreglement - fravik fra minstevannføring ved Lille-elva i Moss

Det vises til brev fra NVE datert 11.12.2024 vedr. begrenset høring av søknad om midlertidig fravik fra manøvreringsreglement – fravik fra minstevannføringskrav i Lille-elv i Moss kommune.

Moss kommune er orientert om denne saken. Vi har vært på flere befaringer og har hatt kontakt med både aktuelle eiendomsbesittere og Hafslund kraft om saken.

Moss kommune støtter søknaden for å identifisere lekkasjene ved Fossen 20 og for å kunne stoppe disse. Minstevannføringen på 100 l/s skal i utgangspunktet være tilstrekkelig for at vannet skal renne over alle damkronene og muliggjøre vandringen av ålen – både glassålen opp til Vansjø og for at den voksne ålen skal kunne slippe seg ut i sjøen igjen.

Moss kommune vil framheve at i tillegg til lekkasjen i betongkonstruksjonen som vil kunne identifiseres ved stans i vannføringen er det også kjente lekkasjer i 2 dammer som også må tettes samtidig. Uttaket av vann til kjøling i Fossen 21 bidrar også til at den nedre damkrona går tørr når kjøleanlegget er i drift og hindrer ålevandringen i den viktige vandringsperioden. Moss kommune er av den oppfatning at det må iverksettes nødvendige tiltak for å hindre de negative konsekvensene av dette kjølevannsuttaget. Moss kommune ber om at NVE ser nærmere på dette kjølevannsuttaget og vurderer dette som egen sak.

Som det er anført i søknaden så er det nødvendig at det i tillatelsen om stans i vannføringen er krav om en beredskap for å sette eventuelt strandet ål ut i sjøen og annen fisk på et egnet sted i vassdraget. Det er viktig at tillatelsen gis inntil 2 uker og at de aktuelle eiendomsbesittere gir beskjed hvis vannføringen kan gjenopptas tidligere.

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av
Anne-Lise Stokmo
Enhetsleder
Enhet Miljø og landskap