

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 10.01.2023

Vår ref.: 202217587-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: EOBLXA

Høring av melding om konsesjonspliktavurdering for Havsgård Mikrokraft i Bjørnafjorden kommune, Vestland

NVE har mottatt melding fra Kjell-Eivind Havsgård på vegne av Havsgård Automasjon datert 18.09.2022, om forhåndsvurdering av konsesjonsplikt for Havsgård mikrokraftverk. Kopi av meldingen er vedlagt.

Meldingen skal behandles etter vannressursloven § 18 og vurderes etter vannressursloven §§ 8 og 10. NVE skal på bakgrunn av meldingen vurdere om tiltaket gir skade og ulempe av slik betydning for allmenne interesser at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven.

Hva gjør du hvis du ønsker å uttale deg?

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk til uttalelse@nve.no. Merk e-posten med «Høringsuttalelse» og saksnummer **202217587** i emnefeltet, og oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen om du representerer en virksomhet.

Frist for innsendelse, så snart som mulig og senest innen:

24.02.2023.

I tillegg kan uttalelser sendes per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 Oslo. Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak.

Informasjon til høringspartene

Vi ber kommunen informere om kjente allmenne interesser blir berørt av tiltaket, som friluftslivsinteresser, kulturminner, verdifulle naturtyper, rødlistede arter og informasjon om vilt. Det er også av interesse for oss å få informasjon om planstatus, status i forhold til vannforskriften, eksisterende vannuttak eller andre aktiviteter i vassdraget, etc.



Vi ber Statsforvalteren og fylkeskommunen om å vurdere om kjente allmenne interesser kan bli berørt, og i tillegg vurdere tiltaket opp mot sin sektorlovgivning.

Vi ber høringspartene vurdere kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfoldloven § 8.

NVE vil søke å koordinere en eventuell befaring av området med Statsforvalteren. Kommunen og fylkeskommunen vil bli orientert om befaringstidspunkt, slik at de kan delta om ønskelig.

Beskrivelse av tiltaket

Det er planlagt å bygge et kraftverk i Hafskorelva i Bjørnafjorden kommune. NVE skal vurdere om planene for kraftverket er konsesjonspliktig etter vannressursloven. Inntaket er planlagt på kote 93. Her vil det etableres dam av stein og man vil få et magasin på ca. 80 m³. Derifra vil vannet gå i et 603 m langt nedgravd rør. Kraftstasjonen er planlagt plassert på kote 10. Det er planlagt slipp av minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring på 9,7 l/s. Maksimal effekt er opplyst til 100 kW, noe som ifølge meldingen vil gi en produksjon på ca. 0,5 GWh.

Med hilsen

Gry Berg
seksjonssjef

Thomas Haugland
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Vedlegg:

Melding om Havsgård Mikrokraftverk

Mottakerliste:

STATSFORVALTAREN I VESTLAND
VESTLAND FYLKESKOMMUNE
BJØRNAFJORDEN KOMMUNE

Kopimottakerliste:

HAVSGÅRD AUTOMASJON Kjell-Eivind Havsgård