

SMISTO KRAFT AS
Eliasbakken 7
8200 FAUSKE

Vår dato: 09.09.2022

Vår ref.: 202215484-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Nedre Kvannskardvatn i Lurøy (Smibelg kraftverk) - september 2022

Vi viser til deres søknad av 5.7.2022 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Nedre Kvannskardvatnet i Lurøy kommune.

Søknaden

NVE har mottatt følgende søknad fra SmiSto Kraft AS:

«SmiSto kraft AS bygger for tiden kraftverkene Smibelg kraftverk og Storåvatnet kraftverk i Rødøy og Lurøy kommuner. Gjeldende manøvreringsreglement, fastsatt ved kongelig res. 27. april 2018, setter vilkår om slipp av minstevannføring i på 100 l/sek 15. juni – 31. oktober. Nedre Kvannskardvatnet er et senkningsmagasin som kan reguleres mellom kote 498 og 496. I perioden 15. juni – 31. oktober kan vannstanden kun reguleres mellom kote 498 og 497.

For å ha et driftsikkert slipp av minstevannføring er det nødvendig å etablere et dykket inntak på kote 496. Arrangementet er godkjent av NVE i vedtak av 03.09.2018. Utløpsområdet av N. Kvannskardvatnet er langgrunt og man må anslagsvis 100 meter ut i vannet for å nå kote 496. Det viser seg imidlertid at røret er skadet av is og trenger en reparasjon. I tillegg er betongen i vanninntaket skadet og trenger reparasjon som ønskes utført.

Smibelg kraftverk ble satt i drift 15. juni 2022 og entreprenøren arbeider med rest og reklamasjonsarbeider utover høsten før de avslutter sitt engasjement på anlegget.

Det søkes i den anledning om å senke vannstanden i Nedre Kvannskardsvann til kote 495 i september for deretter regulere vannstanden i henhold til gjeldende manøvreringsreglement.»



Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt, men sendt til kommunen og fylkesmannen. Vi mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette. NVE har ikke mottatt noen høringssvar.

NVE behandlet tilsvarende søknad fra SmiSto Kraft AS i 2019. Det ble gitt tillatelse til midlertidig senking av Nedre Kvannskardvatn i vedtak den 18.3.2019. Foregående søknad ble også sendt på høring til Lurøy kommune og Statsforvalteren i Nordland, men NVE mottok ingen uttalelser. NVEs vedtak ble også oversendt de samme aktørene. Vi mottok heller ingen kommentarer eller innvendinger til vedtaket.

NVEs vurdering

SmiSto Kraft AS opplyser at arrangementet for slipp av minstevannføring for Smibelg kraftverk er skadet. For å gjennomføre reparasjonsarbeider må vannstanden i Nedre Kvannskardvatn senkes og holdes på kote 495 (LRV-1 m) mens arbeidene pågår. Manøvreringsreglementet fastsatt ved kgl.res. 27.4.2018 angir at vannet kan reguleres mellom kote 498 og 496 (2 m senking). I perioden 15. juni – 31. oktober kan vannstanden bare reguleres mellom kote 498 og 497. SmiSto Kraft AS søker om å holde Nedre Kvannskardvatnet nedsenket på kote 495 ut september 2022.

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Det omsøkte tiltaket er knyttet til en unntakssituasjon og vil være av begrenset varighet. NVE mener det er viktig å få gjennomført og ferdigstilt anleggsarbeidene på en trygg og forsvarlig måte. Ut fra de foreliggende opplysninger kan NVE ikke se at tiltaket vil være til nevneverdig skade for noen kjente allmenne interesser eller de økologiske forholdene i vassdraget. NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at SmiSto Kraft AS kan holde vannstanden i Nedre Kvannskardvatn på kote 495 i perioden 9. september 2022 til 30. september 2022.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Kravet til minstevannføring på utbyggingsstrekningen skal overholdes i alle periodene.
- Alle vannførendringer skal skje med myke overganger.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.



- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylging til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- NVE forutsetter at SmiSto Kraft AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

SMISTO KRAFT AS

Kopimottakerliste:

Jan Sverre Wiik

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

SKS PRODUKSJON AS - Christoffer Aalerud

Lurøy kommune

SMISTO KRAFT AS - Stig Grønli

HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS - STEINAR THOMASSEN

TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg - Mari Hegg Gundersen

TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg - Kjetil Greiner Solberg



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.