



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Salmar Farming AS

Organisasjonsnummer: 966 840 528

Dato: 10.02.2026

Varighet: 10.02.2076

Referanse: NVE 202318814-15

Kommune: Frøya

Fylke: Trøndelag

Vi viser til søknad av 29. september 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Salmar Farming AS tillatelse til å eie og drive et 22 kV landstrømanlegg til oppdrettsanleggene på Ørnøya, Rataran og Ruggsteinan i Frøya kommune. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å eie og drive følgende elektriske anlegg i Frøya kommune, Trøndelag fylke:

- En om lag 60 m lang jordkabel med spenning 24 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TSFL 3 x 50 q.
- En om lag 15,5 km lang sjøkabel med spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TSRE 3 x 50 mm². Sjøkabelen består av følgende strekninger:
 - Ca. 8,5 km fra nettstasjon på Måsøyvalen til koblingsstasjon på Lyngøya.
 - Ca. 3,6 km fra Lyngøya til Ørnøya oppdrettsanlegg.
 - Ca. 1,6 km fra Lyngøya til Rataran oppdrettsanlegg.
 - Ca. 1,6 km fra Lyngøya til Ruggsteinan oppdrettsanlegg.
- En nettstasjon på Måsøyvalen med grunnflate 7,15 m² og høyde ca. 2,8 m, med en transformator med øvre omsetning 22/22 kV og ytelse 1 MVA.
- En koblingsstasjon på Lyngøya med en distribusjonstransformator med øvre omsetning 22/0,415 kV og ytelse 0,03 MVA.
- En transformator om bord på hver av de tre oppdrettsanleggene (Ørnøya, Rataran og Ruggsteinan) med øvre omsetning 22/0,415 kV og ytelse 0,315 MVA (Ørnøya og Rataran) og 0,5 MVA (Ruggsteinan).
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

Anleggene er bygget slik det fremgår av kart merket «Oversiktskart – landstrømanlegg for oppdrettsanleggene Ørnøya, Rataran og Ruggsteinan» av 14.01.2026, vedlagt denne konsesjonen.

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

2. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

3. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

4. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner