

Dato: 28.03.2023  
Vår ref: Håkon Skogmo

Att: Håkon Olav Skogmo

## Søknad om midlertidig fravikelse av manøvreringsreglement ved dam Hunderfossen

Hafslund ECO ber om tiltalelse til midlertidig å fravike manøvreringsreglementets bestemmelser for laveste tillatte vannstand med 20 cm ved dam Hunderfossen 3.5.2023 og 4.5.2023.

Bakgrunnen for behovet for fravikelsen av manøvreringsreglementet er fjerning av nålestengsel som har vært satt i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på flomluke 5. For å gjøre dette på en sikker måte for personell som skal utføre jobben, må vannstanden senkes til 20 cm under LRV til kote 170,80.

Vi planlegger å senke vannstanden forsiktig slik at vi unngår brå vannstandsendringer over dam og ved Hølsauget (utløp driftstunnel). Vi håper og tror at jobben kan gjennomføres i løpet av en dag, den 3.5.2023, men vi trenger tillatelse for å holde vannstanden nede også den 4.5.2023 i tilfelle dette ikke lar seg gjøre. Hvis jobben ikke lar seg gjøre på en dag ønsker vi å holde vannstanden nede over natten og frem til jobben er fullført. Bakgrunnen for dette er at vi vurderer det som bedre for miljøet med mindre variasjon i vannstand og vannføring. Før jobben starter vil vi planlegge å forberede jobben godt for å redusere perioden med senket vannstand.

I forbindelse med setting av nålestengsel høsten 2022, hvor vi søkte om tilsvarende fravikelse fra manøvreringsreglementet, hadde vi kontakt med Ola Hegge hos Statsforvalteren. Tilbakemeldingen da var at han ikke hadde noen innsigelser mot senkningen utover forsiktig regulering slik at en unngår brå vannstandsendringer som beskrevet over. Viser til e-post datert 17.08.2022 fra Ingrid Haug med tillatelse for senkning av vannstanden.



Med vennlig hilsen  
Hafslund Eco Vannkraft AS

Vassdragsteknisk ansvarlig - VTA

hakon.skogmo@hafslundeco.no

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift*