



NVE

Småkraftkonsult AS
Pb 158
4441 TONSTAD

Vår dato: 24.06.2026

Vår ref.: 202405326-34 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE ber om tilleggsopplysninger til konsesjonssøknaden for Haugåna kraftverk i Sirdal kommune

NVE viser til konsesjonssøknaden for Haugåna kraftverk, datert 05.09.2025, og befaringen som ble gjennomført 04.06.2026.

Vi ber Småkraftkonsult oppdatere søknaden med tilleggsopplysningene listet opp under, jf. vannressursloven § 23. Frist for innsendelse av tilleggsopplysninger er **01.09.2026**.

NVE ber om følgende tilleggsopplysninger:

- Dere må gi en nærmere redegjørelse for anleggsarbeidene, den midlertidige anleggsveien og de landskapsmessige konsekvensene av rørgatens plassering. Anleggsbredden må defineres nærmere for de ulike partiene, slik at de landskapsmessige konsekvensene av rørgaten blir tydeligere.
- I det bratteste partiet skal rørgaten plasseres i et område med større blokkstein. Dere må gi en nærmere beskrivelse av anleggsgjennomføringen i dette partiet, som er rasutsatt. Er det for eksempel behov for ekstra anleggsbredde og svinger på den midlertidige anleggsveien?
- Dere må redegjøre for arealinngrepenes synlighet fra Haughom og fra Virak på andre siden av Sirdalsvatnet.
- På s. 34 i konsesjonssøknaden er det vist et riggområde ved P 1300. Dette ble også omtalt på befaringen, der det kom frem at dette området må fylles opp for å oppnå tilstrekkelig fall. Dette er ikke omtalt i søknaden. Etter NVEs vurdering fremstår fyllingen som et permanent deponi. Vi ber om nærmere redegjørelse for fyllingens omfang, dvs. mengde, høyde og utstrekning. Dette må synliggjøres med terrengsnitt, som viser eksisterende og fremtidig terreng. Tabellen for arealbruk må oppdateres i tråd med dette.
- Oppfyllingen er planlagt i et myrområde, og dere må redegjøre for hvilke konsekvenser dette har for myra.
- I søknadens punkt 2.2.8 skriver dere at eksisterende veier vil bli benyttet for atkomst til inntaket i driftsperioden. Ingen av området eksisterende veier går ned til inntaket, så dette må etableres som et veiløst inntak. Dere må redegjøre for hvordan utforming og tekniske løsninger er valgt for å minimere vedlikeholdsbehovet for inntaket (for eksempel gjennom bruk av automatisk grindrensker), og om dette har betydning for kostnadene.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- Dere må gjennomgå og kontrollere de hydrologiske hoveddataene, herunder nedbørsfeltets størrelse, middelvannføring og tall for minstevannføring. Det er oppgitt ulike tall forskjellige steder i søknaden.
- Sirdal kommune anbefaler at kabel for tilknytning til nett legges som jordkabel. På befaringen beskrev søker en løsning med jordkabel i grøft frem til tilknytningspunktet, som tar hensyn til hul eik. Dere må skissere en løsning for nett-tilknytning i tråd med dette. I kartet fra Glitre Nett er det skissert en løsning med hengekabel.

Med hilsen

Oscar Østvold
fagleder

Magnus Elton Veflen
seniorrådgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

Småkraftkonsult AS - Jan Ove Øksendal

Kopimottakerliste:

FOSSBERG KRAFT AS - Anders Nilsen