

Fra: "Kjersti Sternang Kvie"
Sendt: onsdag 1. juli 2026 11:14:46
Til: "'post@mrfylke.no'" <post@mrfylke.no>; "Post" <post@sunndal.kommune.no>;
"'sfmrpost@statsforvalteren.no'" <sfmrpost@statsforvalteren.no>; "Heier, Simon"
<simon.heier@statsforvalteren.no>
Kopi: "'ingunn.granstrom@statkraft.com'" <ingunn.granstrom@statkraft.com>
Emne: Høring av søknad om tillatelse til tapping under LRV for Holbuvatn i
Lilledalsvassdraget i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke

Høring av søknad om midlertidig tillatelse til tapping under LRV for Holbuvatn i Lilledalsvassdraget i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke

NVE har mottatt en søknad fra Statkraft Energi AS om midlertidig tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for Aura til Lilledalsvassdraget, ved å tappe Holbuvatn under laveste regulerte vannstand (LRV) i perioden 04.09.2026 - 02.10.2026.

Hva søkes det om?

NVE har mottatt en søknad fra Statkraft Energi, datert 26.06.2026, om midlertidig tillatelse til å tappe Holbuvatn til om lag 0,5 meter under LRV, for å kunne utføre nødvendige undersøkelser og utbedringer av dam Holbuvatn og Aura vannvei. Statkraft Energi opplyser at det i forbindelse med reparasjonsarbeider på bunnappeluke ved dam Holbuvatn er behov for nedtapping av magasinet for å sikre tilkomst og forsvarlige arbeidsforhold. Det planlegges også for befaring og inspeksjon av tilhørende tunnel, noe som medfører behov for å opprettholde redusert vannstand i deler av perioden.

Statkraft Energi opplyser at alle vannstands- og vannføringsendringer vil gjennomføres gradvis for å redusere risikoen for stranding av fisk og andre vannlevende organismer. Tidsrommet er tett på gytetidspunktet for ørret i Holbuvatn, så de vil etterstrebe så kort tid med nedtapping som mulig, og rask oppfylling igjen. Statkraft Energi vurderer at tiltaket i den aktuelle perioden ikke vil medføre vesentlige negative konsekvenser for friluftsimteresser eller øvrige miljøverdier.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs nettside: www.nve.no/9943/V.

Hva ønsker vi uttalelser om?

NVE ønsker tilbakemeldinger knyttet til momentene i søknaden. Vi ønsker også tilbakemelding dersom dere mener det er andre interessenter som bør få mulighet til å uttale seg.

Eventuelle kommentarer kan sendes på e-post til kkvi@nve.no. Merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202614813 i emnefeltet.

Frist for å sende uttalelse er **10.08.2026**.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i saken. Er høringsuttalelsen lang, oppfordrer NVE høringspartene til selv å skrive en kortfattet konklusjon eller sammendrag. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter, og sentrale saksdokumenter legges ut på NVEs nettsider.

Med vennlig hilsen

Kjersti S. Kvie
Seniorrådgiver
Avdeling for energi og konsesjon
Seksjon for vannkraftkonsesjoner
Telefon: 22 95 93 31

Kontakt seksjon for vannkraftkonsesjoner direkte
Telefon: 22 95 95 90 (åpningstider: 09.00-10.30, 11.30-14.00)
Eller e-post: vannkraftkonsesjoner@nve.no

