



NVE

EVINY FORNYBAR AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Vår dato: 28.05.2026
Vår ref.: 202609343-4 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.: Per Vidar Halsnes

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for magasinene Meinshemdevatn og Smalavatn i Haugsdalsvassdraget, Masfjorden kommune i Vestland fylke

Vi viser til søknad av 14.04.2026 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Haugsdalsvassdraget, for senkning av magasin vannstanden i Meinshemdevatn og Smalavatn under LRV. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Eviny Fornybar AS kan senke magasin vannstanden i Meinshemdevatn til kote 749 (2,2 meter under LRV) og i Smalavatn til kote 800 (3 meter under LRV), innenfor perioden 01.06.2026 – 30.06.2026. Vi legger til grunn at selve arbeidet begrenses til om lag én uke.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført, med referanse til sak 202609343 til nve@nve.no.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylging til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Det følger av punkt 4.4 i NVEs retningslinjer av 12.02.2024 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at Eviny Fornybar AS kontakter kommunen samt Bergen og Hordaland Turlag for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- NVE forutsetter at Eviny Fornybar AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

NVE har mottatt en søknad fra Eviny Fornybar AS, datert 14.04.2026, om tillatelse til å senke magasin vannstanden i Meinshemdevatn og Smalavatn under laveste regulerte vannstand (LRV) for å kunne installere automatisk måleutstyr for vannstand med timeoppløsning, i tråd med krav fra NVE. Magasinene reguleres etter manøvreringsreglement for Haugsdalsvassdraget fastsatt ved kgl.res. av 08.02.1980.

Det søkes om senkning til kote 749 (2,2 m under LRV) i Meinshemdevatn og til kote 800 (3,0 m under LRV) i Smalavatn i løpet av juni måned d.å. (figur 1).

<u>Regulering av Meinshemdevatn</u>	
Naturlig vannstand	kote 773,2
Høyeste regulerte (HRV)	kote 781,54
Laveste regulerte (LRV)	kote 751,2
Reguleringshøyde	30,34 meter
Søkes senket ned mot kote	kote 749,0 som er 2,2 meter under LRV
Omsøkt senkningsperiode	01.06.2026 – 30.06.2026
<u>Regulering av Smalavatn</u>	
Naturlig vannstand	kote 813,9
Høyeste regulerte (HRV)	kote 820,0
Laveste regulerte (LRV)	kote 803,0
Reguleringshøyde	17,0 meter
Søkes senket ned mot kote	kote 800,0 som er 3,0 meter under LRV
Omsøkt senkningsperiode	01.06.2026 – 30.06.2026

Figur 1: Manøvreringsreglementet for Meinshemdevatn og Smalavatn med omsøkt regulering. Hentet fra søknaden til Eviny.

Selve arbeidet er beregnet til å ta rundt én uke, og det søkes om fravik i løpet av 4 uker som skal dekke nødvendig tid til senkning og oppfylling av magasinene.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette. NVE har mottatt ett høringssvar.

Statsforvalteren i Vestland uttaler i brev av 20.04.2026:

«Ut frå det som kjem fram av søknaden reknar vi ikkje med at avviket vil få nemneverdige konsekvensar for fisk eller anna biologisk mangfald.

Statsforvaltaren har, ut frå dette, ikkje merknader til søknaden».

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Søknaden er begrunnet i at det skal etableres automatisk registrering av magasin vannstand med timeoppløsning for innrapportering til NVE som skal erstatte dagens manuelle avlesninger. Eviny opplyser at det samtidig med disse arbeidene også vil bli utført innmåling av tappetunnelens innløp og kontrollmålinger av laveste innløpsterskel. For å kunne utføre arbeidet er det nødvendig å senke magasinene ned mot laveste innløpsterskel mot tappetunnelene som ligger lavere enn LRV, for å sikre at målingene dekker hele reguleringsområdet.

Eviny Fornybar opplyser i sin søknad at virkningen av den midlertidige senkningen vurderes som liten for fisk og andre organismer. Tiltaket vil gjennomføres utenom gytesesongen og etter klekking. Selv om magasinene senkes under LRV vil det fortsatt være tilstrekkelig vann igjen til at fisk og andre organismer vil klare seg frem til vannstanden igjen kommer over LRV. Nedtappingen vil ifølge Eviny foregå gradvis for å minimere risiko for stranding av fisk. NVE merker seg at Statsforvalteren i Vestland ikke regner med at tiltaket vil få nevneverdige konsekvenser for fisk eller annet biologisk mangfold, og har således ingen merknader til søknaden.

Magasinene ligger i høyfjellsområder uten kjent erosjonsproblematikk. For allmennheten vil effekten være liten, da en begrenset nedtapping i liten grad vil forsterke det visuelle inntrykket. Tiltaket skal også gjennomføres i juni, når det er lite ferdsel i området.

Av hensyn til fisk og bunndyr understreker NVE viktigheten i at en nedtapping av magasinene foretas gradvis, og at perioden med vannstand under LRV holdes så kort som mulig. Under denne forutsetningen, kan ikke NVE se at tiltaket vil få negative konsekvenser for kjente allmenne interesser. NVE har gjort søk i Naturbase og Artskart den 26.05.2025. Ingen naturtyper eller rødlistede arter som kan bli berørt av tiltaket er registrert i området. NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og nødvendig for å imøtekomme NVEs krav til vannstandsmåling i reguleringsmagasiner. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs oppsummering og konklusjon

NVE legger til grunn at tiltaket gjennomføres effektivt og uten unødige opphold, og at det informeres lokalt og på relevante nettsider. Etter NVEs vurdering ligger de negative konsekvensene innenfor det som kan aksepteres, sett at tiltaket er midlertidig og nødvendig for sikker og forsvarlig drift av anlegget. Vi mener at den omsøkte senkningen av magasinene Meinshemdevatn og Smalavatn ikke er til skade for miljøet eller andre allmenne interesser.

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at Eviny Fornybar AS kan senke magasinene Meinshemdevatn og Smalavatn i Haugsdalsvassdraget, til henholdsvis kote 749 (2,2 m under LRV) og til kote 800 (3,0 m under LRV) innenfor perioden 01.06.2026 – 30.06.2026.

Med hilsen

Oscar Østvold
fagleder

Heidi Kannick
seniorkonsulent

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

EVINY FORNYBAR AS

Kopimottakerliste:

Modalen kommune
MASFJORDEN KOMMUNE
BERGEN OG HORDALAND TURLAG
STATSFORVALTAREN I VESTLAND
VESTLAND FYLKESKOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 veker frå den dagen vedtaket kom fram til deg. Dersom vedtaket ikkje har kome fram til deg, startar fristen å gå frå den dagen du fekk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkeleg at du postlegg klagen før fristen går ut. Klagen kan ikkje handsamast dersom det har gått meir enn 1 år sidan NVE fatta vedtaket.
Du kan få grunngjeving for vedtaket	Dersom du har fått eit vedtak utan grunngjeving, kan du be NVE om å få ei grunngjeving. Du må be om grunngjevinga før klagefristen går ut.
Kva skal med i klagen?	Klagen bør vere skriftleg. I klagen må du: • Skrive kva for vedtak du klagar på. • Skrive kva for eit resultat du ønsker. • Opplyse om du klagar innanfor fristen. • Underteikne klagen. Dersom du brukar ein fullmektig, kan fullmektigen underteikne klagen. I tillegg bør du grunngje klagen. Dette betyr at du bør forklare kvifor du meiner vedtaket er feil.
Du kan få sjå dokumenta i saka	Du har rett til å sjå dokumenta i saka, med mindre dokumenta er unnateke offentlegheit. Du kan ta kontakt med NVE for å få innsyn i saka.
Vilkår for å gå til domstolane	Dersom du meiner vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan berre gå til søksmål dersom du har klagt på vedtaket til NVE, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordna forvaltingsmyndigheit. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 månader sidan du sende klagen, og det ikkje skuldast forsøming frå di side at klagen ikkje er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrar vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekkar vesentlege og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innan 3 veker etter at klagevedtaket kom fram til deg.
Kven kan klage på vedtaket?	Dersom du er part i saka, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket dersom du har rettsleg klageinteresse i saka.
Kvar skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende han til NVE. E-postadressa til NVE er: nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endrast. Dersom NVE ikkje endrar vedtaket vil vi sende klagen til ED.
Du kan be om avgjerd om utsett iverksetjing av vedtaket	Du kan be om avgjerd om at vedtaket ikkje skal setjast i verk før klagefristen er ute eller klaga er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsetjande verknad, med mindre det er gjort vedtak om noko anna.

Denne forklaringa bygger på forvaltningslova sine reglar i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.