

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Ingrid Helene Eivik

ingrid.eivik@statnett.no
Vår ref: 2026/634-2
Deres ref: 202525889-4

Høringsuttalelse - Melding med forslag til utredningsprogram - Randalen kraftverk - Ranavassdraget - Randalselva - Rana kommune – Sak 202525889

Statnett viser til brev datert 26.3.26 vedrørende melding med forslag til utredningsprogram for Randalen kraftverk i Ranavassdraget i Rana kommune, Nordland fylke.

Statnetts merknaderNettkapasitet i transmisjonsnettet:

Det er mottatt forespørsel om nettkapasitet. Statnett har gitt veiledende vurdering om at det er ledig kapasitet for tilknytning i eksisterende transmisjonsnett. Når det foreligger tilstrekkelig informasjon og saken blir vurdert som moden (Linea), vil Statnett kunne reservere kapasitet i transmisjonsnettet. Det forutsettes da at tilknytningsløsning og kapasitet i distribusjons- og regionalnett også er nærmere avklart av Linea og evt. Svabo Industrinett.

Se informasjon om nettilknytning på Statnetts nettsider [Tilknytning til strømmettet | Statnett](#).

Funksjonalitet:

Kraftverket blir søknadspliktig iht. fos14; anlegget er av type C iht. NVF 2025. Se veiledning om kraftsystem-funksjonalitet på Statnetts nettsider [Kraftsystemfunksjonalitet | Statnett](#).

Pga. plassering, tilknytting og størrelsen av kraftverket vil systemansvarlig også vurdere flere egenskaper:

- Fullverdig turbinregulator med deteksjon av FCR-I
- Statisk magnetisering
- Dempetilsats

Anlegget skal kunne drifte i et separatområde.

Angående nettanlegg: Tilgjengelig informasjon er ikke tilstrekkelig for å gi konkret tilbakemelding.

Konsesjonær har ansvaret for å ivareta og eventuelt avklare uklarheter mht. funksjonskrav stilt av systemansvarlig, der dette kan påvirke den omsøkte tekniske løsningen.

Konsesjonær har ansvaret for å avklare anleggenes funksjonalitetssegenskaper før anleggene settes i bestilling, det vil si i god tid før planlagt idriftssettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at søknad om funksjonalitet iht. fos § 14, skjer uavhengig av prosessen for å søke om nettkapasitet til ny produksjon og forbruk (nettilknytning).

Er det spørsmål knyttet til Statnetts høringsuttalelse eller andre forhold det ønskes informasjon om kan saksbehandler Ingrid Helene Eivik kontaktes på tlf. 91556719 eller epost ingrid.eivik@statnett.no

Med vennlig hilsen

Ingrid Helene Eivik
Regionale planer Nord, Midt og Øst