

Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Deres ref

Vår ref
21/2024-2

Dato
13. januar 2022

Leirdøla kraftverk - søknad om å fjerne effektbegrensning, Luster kommune

Statkraft Energi AS har søkt NVE om å få fjernet den øvre grensen om maksimal effekt for Leirdøla kraftverk, alternativt at grensen for maksimal effekt økes til 125 MW. NVE har 28.10.2021 anbefalt å fjerne bestemmelsen om maksimal effekt i kgl.res. 06.04.1984 for Leirdøla kraftverk. NVE mener endringen kan gjøres i medhold av vannressursloven § 8.

Leirdøla kraftverk ble bygget i medhold av tillatelsen gitt til statsregulering av Leirdøla i 1973, jf. St.prp.nr 129 (1972-72) og kgl.res. 23. august 1974. Her var maksimal effekt anslått å være 100 MW. I 1982 søkte Direktoratet for statskraftverkene om å øke effekten til 115 MW, og viste til at de hadde installert et løpehjul med større kapasitet etter tekniske problemer med turbinen. Det ble gitt en egen tillatelse etter vassdragsloven til å øke effekten for Leirdøla kraftverk ved kgl.res. 06.04.1984. Grensen ble satt til 115 MW i perioden 01.04.-30.11. og 100 MW resten av året, av hensyn til forholdene i og langs Jostedøla, nedstrøms kraftverkets opprinnelige utløp.

Etter at utløpet i 1989 ble koblet på det undersjøiske utløpet til Jostedal kraftverk, er ikke dette hensynet lenger relevant. Kraftverket har en i dag maksimal effekt på 125 MW.

NVE har vurdert søknaden og mener at konsekvensene for forholdene langs vassdraget vil være marginale. NVE har ikke funnet det nødvendig å sende søknaden på høring. NVE viser til at problemene som begrensningen skulle løse ikke lenger er relevante etter at utløpet fra Leirdøla kraftverk ble koblet på dypvannsutløpet fra Jostedal kraftverk. NVE legger videre til grunn at endringen er positiv med tanke på kraftverkets evne til å utnytte vannressursene på en best mulig måte. NVE peker også på at fjerning av grensen vil være et viktig ledd i å møte funksjonskravene i kraftsystemet (FIKS) som settes av Statnett. NVE

konkluderer med at det ikke lenger er nødvendig å ha denne begrensningen, og anbefaler at begrensningen fjernes.

NVE har anbefalt å fjerne bestemmelsen om maksimal effekt, og anbefaler at endringen gjøres i medhold av vannressursloven § 8. Endringer av tillatelser gitt etter vassdragsloven har etter vannressursloven trådt i kraft 2001 normalt blitt behandlet etter vannressursloven. I denne saken gjelder tillatelsen et kraftverk over 40 GWh. Etter lovendringen i 2017, jf. Prop. 117 L (2016-2017), skal tillatelser til vannkraftverk med midlere årsproduksjon over 40 GWh behandles etter vassdragsreguleringsloven, jf. vregl. § 3, og ikke lenger etter vannressursloven. Departementet mener på bakgrunn av dette at søknaden bør behandles i medhold av vregl. § 9 om endring av konsesjoner.

Departementet slutter seg til NVEs vurdering av fordeler og ulemper. Ettersom hensynene som ligger bak begrensningen ikke lenger påvirkes av kraftverkets installerte effekt, mener departementet fordelene ved å fjerne begrensningen er større enn ulempene for allmenne og private interesser, jf. vassdragsreguleringsloven § 5.

I medhold av vassdragsreguleringsloven § 9 oppheves begrensningen om maksimal effekt i Leirdøla kraftverk fastsatt ved kgl.res. 06.04.1984.

Dette vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 28. Eventuell klage sendes til Olje- og energidepartementet.

Med hilsen

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Katrin Lervik
underdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Luster kommune
Norges vassdrags- og energidirektorat
Luster kommune