Saksnummer S374826
Deres ref.: 202614405

Saksbehandler Kjersti Vøllestad
kjersti.vollestad@elvia.no

Sted og dato Oslo, 30.10.2026

Reguleringsmyndigheten for energi, RME
rme@nve.no

Elvias innspill til forslag om endring i KILE ved beredskapsøvelser på separatdrift og svartstart

Vi viser til RMEs forslag til endringer i forskrift om strømnettselskapenes inntekter, der det foreslås at avbruddskostnader som følger av beredskapsøvelser på svartstart og separatdrift ikke skal inngå i KILE-ordningen.

Elvia støtter forslaget. Vi støtter også at unntak fra KILE-ordningen bare bør gjelde der KILE kan virke som et hinder for øvingsaktivitet som er viktig for kraftforsyningens beredskap.

Kriterier for øvelser som kan unntas fra KILE

RME foreslår flere kriterier for øvelser som kan unntas fra KILE. Etter Elvias syn bør kriteriene være tydelig knyttet til formålet med unntaket fra KILE-ordningen. Formålet er å sikre at øvelser som er viktige for kraftforsyningens beredskap kan gjennomføres uten at KILE virker som et hinder, samtidig som nettselskapene fortsatt har insentiver til å begrense omfanget og konsekvensene av avbrudd for sluttbrukerne.

Vi mener kriteriene derfor primært bør rette seg mot planlegging, koordinering og gjennomføring av øvelsen, slik at belastningen for sluttbrukerne blir vurdert og begrenset der det er mulig. Kriteriene bør ikke være knyttet til hvilke erfaringer som gjøres i øvelsen eller hvordan disse erfaringene vurderes i etterkant. Erfaringsdeling og evaluering av beredskapsøvelser er allerede en etablert og pålagt del av beredskapsarbeidet i kraftforsyningen, og bør ikke være avgjørende for om en øvelse omfattes av unntaket fra KILE.

Elvia forstår intensjonen bak kriteriene. Samtidig er det viktig at de ikke blir så omfattende eller detaljerte at de i seg selv virker hemmende på øvingsaktiviteten. Kriteriene må være tilstrekkelig konkrete til at nettselskapene på forhånd kan dokumentere at de er oppfylt, og slik få avklart at øvelsen omfattes av unntaket før den gjennomføres. For å sikre forutsigbarhet bør nødvendig dokumentasjon gis i søknaden om unntak, med mulighet for en etterfølgende bekreftelse på at øvelsen ble gjennomført som planlagt.

Vi ønsker å kort kommentere hvert enkelt kriterium:

- *Koordinering med systemansvarlig:* Dette er nødvendig, og samtidig en integrert del av vårt daglige arbeid. Vi ber om at RME konkretiserer om dette bare gjelder kraftverk tilknyttet regionalnettet, og

hvordan kraftverk i distribusjonsnettet skal forholde seg til dette. Det bør stilles krav til at aktuelle KDS-er skal varsles samtidig.

- ***Retningslinjer eller veiledning fra systemansvarlig****:* Dette punktet kan med fordel slås sammen med forrige kriterie, fordi det er varianter av dialogen som er forventet mellom systemansvarlig og selskapene. På dette punktet ønsker vi også mer tydelighet i hvordan det henger sammen med oppdraget som ble gitt fra NVE til Statnett i 2026 knyttet til flere øvelser på separatdrift og svartstart, og nøyaktig hvilke forventninger selskapene kan ha til retningslinjer og veiledning fra systemansvarlig.
- ***Varsling av berørte sluttbrukere****:* Vi stiller oss bak dette kriteriet, og tror det kan være lurt å ikke stille formkrav til hvordan dette skal gjøres, da selskapene har ulike systemer for kundekontakt.
- ***Tidspunkt for øvelsen***: Vi stiller oss bak et slikt kriterie. Dersom RME ser for seg å stille krav til at tidspunkt skal være tilpasset for å redusere sannsynligheten for plagsomme strømbrudd for sluttbruker, så bør det komme tydelig frem og ha rom for variasjoner i tid, sted og type kunder. Eksempelvis kan det være krav om at det skal vurderes å legge øvelsen til områder med lite bebyggelse, få kritiske kunder eller på tidspunkter som medfører minst mulig belastning for sluttbruker. Det må likevel være tydelig at for noen typer øvelser vil det bli nødvendig å øve på en måte som kan bli en belastning for sluttbruker. Det kan løses ved at kunder får tilstrekkelig varslingstid til å sikre sin egen beredskap, noe som vil kunne være rimelig all den tid det er mer enn man får ved et «ordinært» strømbortfall knyttet til eksempelvis uvær.
- ***Krav til dokumentasjon, evaluering eller erfaringsdeling***: Elvia støtter at øvelser evalueres og at relevante erfaringer deles. Dette er allerede en naturlig og pålagt del av beredskapsarbeidet. Vi mener derfor at krav til evaluering og erfaringsdeling ikke bør være avgjørende kriterier for om en øvelse kan unntas fra KILE. Kriteriene bør i stedet være innrettet mot forhold som er relevante for formålet med unntaket, som planlegging, koordinering, varsling og håndtering av konsekvenser for sluttbrukere. Vi ser heller ikke behov for at evalueringer skal oversendes RME som grunnlag for godkjenning. Deler av innholdet vil kunne omfatte kraftsensitiv informasjon som det er uheldig å legge opp til utstrakt deling av, jf. Kbf § 6-3.

Rapportering og kontroll

Rapporteringen av avbrudd i forbindelse med beredskapsøvelser på separatdrift og svartstart skal, på lik linje med øvrige avbrudd, baseres på nettselskapenes registrering i FASIT. RME forventer at forslaget vil kunne kreve enkelte tilpasninger i FASIT og eRapp, men anslår at disse tilpasningene ikke vil innebære mye ekstra arbeid. Elvia forstår det slik at det ikke legges opp til at kravspesifikasjonen for FASIT må endres. Vi anser det dermed som uproblematisk å rapportere avbrudd i forbindelse med disse beredskapsøvelsene.

Med vennlig hilsen
Lisbeth Vingås
Direktør Rammevilkår

(Dokumentet er elektronisk signert.)