

Tveiteråni kraftverk

Svar på høringsinnspill

Detaljplan for miljø og landskap • NVE sak 202619072

Tiltakshaver takker for konstruktive innspill fra høringspartene. Innspillene gir et godt grunnlag for å presisere detaljplanen og planlegge gjennomføringen med hensyn til natur, miljø, landskap og andre brukere av området. Tabellen nedenfor beskriver foreslått oppfølging.

Høringspart	Hovedinnspill	Forslag til svar og oppfølging
Statens vegvesen	Luftspenn over rv. 9 krever tillatelse. Arbeidsvarsling må omsøkes når vedtak for grave- og ledningsarbeider foreligger.	Innspillet tas til følge. Tiltakshaver vil avklare ansvar og koordinere nødvendige søknader med ansvarlig for nettilknytningen.
Agder fylkeskommune	Bekkekryssinger med rørgate er søknadspliktige. Det kan finnes ørret og amfibier i tiltaksområdet.	Tiltakshaver vil søke fylkeskommunen om nødvendige tillatelser for bekkekryssingene. Gjennomføring og avbøtende tiltak vil beskrives
Agder fylkeskommune	Detaljplanen bør utdype vurderingen av villrein og ta særlig hensyn ved observasjoner under anleggsarbeidet.	Tiltakshaver vil etablere dialog med villreinforvaltningen for å utarbeide gode rutiner for observasjoner og nødvendige tilpasninger av arbeidet.
Agder fylkeskommune	En uregistrert tursti krysser rørgatetraseen. Skjæringer bør begrenses og inngrep skjules ved tilbakeføring.	Tiltakshaver vil begrenses skjæringen så langt som praktisk mulig. Berørte arealer vil tilbakeføres med vekt på naturlig terrengtilpasning.
Bykle kommune	Rørgatetraseen bør tilbakeføres til utmark med lokalt toppdekke og en «rufsete og delvis steinlagt» overflate, slik at den ikke blir en trase for terrengkjøretøy.	Traseen tilbakeføres med stedegne masser og en naturlig, ujevn overflate.
Bykle kommune	Positiv til terrengtilpasning av adkomstveien. Torvtak på kraftstasjonen bør vurderes.	Tiltakshaver vil videreføre den planlagte terrengtilpasningen og vurdere torvtak som del av kraftstasjonens endelige utforming.
Bykle kommune	Mulige utfordringer med gamle Stavenesvegen og brua, samt vinterstengt vei.	Tiltakshaver vil avklare veiens og bruas egnethet for planlagt anleggstransport med kommunen og grunneier.
Bykle kommune	Massedeponier bør tilbakeføres med stedegne masser og naturlig revegetering. Positiv at myr unngås og myrplugger benyttes.	Deponi tilbakeføres med stedegne masser for naturlig revegetering.
Bykle kommune	Ønsker en «stille» periode 1. april til 31. august av hensyn til fugleliv og kalving.	Tiltakshaver er positiv til å skjerme den sårbare perioden og vil i den utstrekning det er mulig legge støyende og særlig forstyrrende arbeider utenfor angitt period.
Bykle kommune	Ønsker godt samarbeid med brukere av området, særlig beitebrukere og jaktinteresser.	Tiltakshaver vil etablere kontakt med berørte brukere før anleggsstart og avtale rutiner for informasjon og koordinering gjennom anleggsperioden.

Høringspart	Hovedinnspill	Forslag til svar og oppfølging
Statsforvalteren i Agder	Vurderer samlet potensiell konflikt med villrein som liten.	Tiltakshaver vil etablere dialog med villreinformasjonen for å utarbeide gode rutiner for observasjoner og nødvendige tilpasninger av arbeidet.
Statsforvalteren i Agder	Arealbeslag skal begrenses. Tilbakeføring av anleggsvei, riggområder og midlertidige deponier bør tydeliggjøres under avbøtende tiltak.	Tiltakshaver bekrefter at planen er utarbeidet med sikte på minst mulig arealbeslag. Stedegne masser planlegges lagt til side for bruk ved tilbakeføring og tilrettelegging for naturlig revegetering.
Statsforvalteren i Agder	Fjerning av kantvegetasjon kan kreve dispensasjon. Tiltak i vassdrag krever søknad til fylkeskommunen.	Tiltakshaver vil begrense inngrep i kantsonen og avklare eventuelt dispensasjonsbehov med Statsforvalteren. Nødvendige søknader for vassdragstiltak sendes fylkeskommunen.

Videre avklaringer

Søknaden om dispensasjon fra LNF-formålet behandles politisk i Bykle kommune som en egen prosess. Tiltakshaver vil følge opp denne parallelt med behandlingen av detaljplanen.

Grunnlag

Statens vegvesen 22.09.2026, ref. 26/263710-2; Agder fylkeskommune 29.09.2026, ref. 22/18415-6; Bykle kommune 28.09.2026, ref. 2022/567-11; Statsforvalteren i Agder 08.10.2026, ref. 2026/10389.