

NVE

Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Oslo, 29.11.2024

Søknad om anleggskonsesjon for provisorisk høyspentanlegg inne på avgrenset anleggsområde.

Infratek Norge AS (Omexom) søker herved om midlertidig anleggskonsesjon i medhold av Energiloven av 29.06.90 §3-1 for etablering og drift av et midlertidig høyspentanlegg ved Stovner skole i Oslo.

Dette for å kunne gjennomføre bygging og rehabiliteringen av skole med høyspent byggestrøm.

Informasjon om søker

Navn på søker
Organisasjonsnummer søker

Infratek Norge AS (Omexom)
984 277 032

Kontaktperson søker

Navn på kontaktperson hos søker
Epost kontaktperson
Telefonnummer kontaktperson

Knut Inge Altmann
knut-inge.altmann@omexom.com
+47 924 66 887

Om prosjektet

Navn på prosjekt/anleggsområde
Navn på byggherre/oppdragsgiver
Berørte kommuner/fylker
Tidsperiode søknaden gjelder for
Kort beskrivelse av prosjektet
som nullutslipp.

Stovner Skole – Stovnerfaret 17, 0982
Oslobygg KF
Oslo
01.04.2025 – 01.04.2027
Barneskole med nybygg og rehabilitering som utføres

Om egne planlagte anlegg

- ☒ Vi bekrefter at alle planlagte høyspente elektriske anlegg befinner seg innenfor et avgrenset anleggsområde, og at kart over anleggsområdet er vedlagt.
- ☒ Vi bekrefter at søknaden gjelder bygging og drift av høyspente elektriske anlegg opp til og med 22 kV.

Grensesnitt mot områdekonsesjonær

- ☒ Vi bekrefter at områdekonsesjonær eier, bygger og driver anlegg frem til anleggsområdet.

Beskrivelse av grensesnitt mot områdekonsesjonær:

Elvia AS bygger, eier og driver kablene frem til provisorisk stasjonen P242. Skille i driftslederansvar mellom Elvia og Infratek Norge AS er på kabeltilkoblingspunktet på bryter H1 og H2 i P242. Elvia er Leder For Kobling på bryter H1 og H2.

Avklart nettkapasitet

- ☒ Vi bekrefter at det er avklart at tilknytningen er driftsmessig forsvarlig for alle nettnivå (distribusjonsnett, regionalnett og transmisjonsnett). Bekreftelse fra områdekonsesjonær om avtalt effektuttak er vedlagt.

Avtalt effektuttak (oppgitt i MVA) 1,25

Om virkninger for miljø og samfunn/om virkninger for allmenne og private interesser

- ☒ Vi bekrefter at prosjektets virkninger på naturmangfold, kulturminner, naturfare og andre allmenne og private interesser er vurdert og tatt hensyn til gjennom reguleringsplan for området/for prosjektet.

Vedlegg til søknaden

- Kart over anleggsområdet
- Enlinjeskjema med angitte grensesnitt
- Bekreftelse fra områdekonsesjonær om at tilknytningen er driftsmessig forsvarlig for alle nettnivå, der avtalt effektuttak fremgår tydelig.

Med vennlig hilsen

Infratek Norge AS



Knut Inge Altmann

Prosjektleder

Mobil: +47 924 66 887

E-post: knut-inge.altmann@omexom.com